法定点検等検査一覧

＜別紙1＞

	検査等名	種類	概要	回数等	時期	適合等	改修時期（予定）
1	浴槽・ろ過装置及びろ過配管経路洗浄消毒	業務	浴槽、ろ過機、配管経路内の洗浄及びレジオネラ属菌検査	年2回	3・9月頃	適	－
2	専用水道水質検査業務	検査	水質検査	毎月1回		適	－
3	貯水槽清掃点検業務	清掃点検	受水槽清掃及び水質検査	年1回	9月頃	適	－
4	煤煙排出量測定	検査	ばいじん等の濃度検査	年2回	3・9月頃	適	－
5	浄化槽保守点検	点検業務	浄化槽設備等の点検	月2回		適	－
6	浄化槽法第11条検査	検査	BODなどの検査	年1回	10月頃	適	－
7	消防用設備保守点検	保守点検	機器点検及び総合点検	毎月・年1回		適	－
8	自動ドア保守点検	保守点検	モーター等点検	年2回	4・10月頃	不適合 （エンジン部分の一部劣化）	R9年度に改修予定
9	自家用電気工作物点検	点検	電気工作物等の点検	毎月1回		不適合 （単相・三相変圧器の経過25年以上、区分開閉器（PAS）の経過10年以上）	譲渡前までに更新予定