

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和元年7月2日(火) 午前10時00分 |
| 入札番号 | 奥経第1010号 |
| 工事名 | 水道施設ポンプ設備分解整備及び更新工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢姉体町字小谷下地内ほか |
| 工事種別 | 機械設備 |
| 工事概要 | ポンプ分解整備 7台 ポンプ更新 14台 ポンプ電動弁更新 3台 |
| 工事担当課 | 上下水道部水道課施設係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 8者(うち参加者2者) |
| 指名理由 | 平成29年8月4日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設機械設備) |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|------------|---------------------|
| 契約の相手先 | 日重建設株式会社東北支社 | | |
| | 岩手県北上市和賀町後藤2地割106番164 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R元.7.9 | 68,530,000 | R元.7.10 ~R2.3.15 |
| 第1回変更 | R2.3.12 | 4,067,800 | |
| 変更理由 | 現地精査の結果、電動弁周りの配管変更が必要となるため。また、トップランナーモーターへ交換することにより既設コンデンサが容量不足となることから新たにコンデンサを追加するため。さらに、消耗が大きいものや不具合のある部品交換を行うため。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 72,597,800 | |

| | | | | | |
|--------|---------------|-------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 75,237,000円 | | | |
| 最低制限価格 | | 56,427,750円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 荏原実業(株)北東北営業所 | 63,700,000 | | | |
| 2 | (株)富士電業社 | | | | 辞退 |
| 3 | 水道機工(株)北東北営業所 | | | | 辞退 |
| 4 | 理水化学(株)盛岡営業所 | | | | 辞退 |
| 5 | 日重建設(株)東北支社 | 62,300,000 | | | 落札 |
| 6 | (株)水機商事盛岡営業所 | | | | 辞退 |
| 7 | 昱機電(株)向洋電機事業所 | | | | 不参 |
| 8 | 荏原商事(株)岩手営業所 | | | | 辞退 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。