

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年3月17日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1057号
工事名	創設事業【江刺】新藤里配水池機械電気計装設備整備工事
工事場所	奥州市江刺藤里字白石沢地内
工事種別	電気設備
工事概要	室内配管工 一式 機械設備工 一式 電気設備工 一式
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(うち参加者4者)
指名理由	令和元年7月12日開催第6回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設電気設備)

予定価格		73,230,000円		
最低制限価格		54,922,500円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 昱機電(株)向洋電機事業所	71,300,000			落札
2 (株)ウォーターエージェンシー東北営業所				辞退
3 荏原実業(株)北東北営業所				辞退
4 (株)ケイ・サービス				辞退
5 (株)水機テクノス盛岡営業所	94,000,000			
6 日重建設(株)東北支社	93,000,000			
7 理水化学(株)盛岡営業所	73,200,000			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	昱機電株式会社向洋電機事業所 岩手県盛岡市中央通三丁目7番1号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.3.25	78,430,000	R2.3.26 ~R2.3.31
第1回変更	R2.3.30		~R2.9.27
変更理由	当初契約時から工期延長を見込んでおり、水道施設耐震化等推進事業の繰越承認を受けたため。		
第2回変更	R2.9.24	12,772,100	
変更理由	当初設計において次亜注入ポンプ及び制御盤等施工を予定していたが、非常時に仮設次亜注入ポンプを設置して対応可能であることが確認できたことから、次亜注入ポンプ設置を減とするもの。また本工事において施工する電源・計装設備と関連が高い水位計、テレメータ装置、中央監視装置機能増設については、本工事にて施工することにより組み合わせ試験による整合性が確保されるうえ、試験等費用も削減できることから、増工とするもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	91,202,100		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。