

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 第2水源

採水地点: 岩谷堂字北八日市

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	一般細菌	100/1ml以下	0				
2	大腸菌		< 1.8				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004				
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニド	0.01mg/l以下	< 0.001				
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.42				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08				
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.005				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	12.6				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.001				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	11.1				
39	硬度	300mg/l以下	82				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	159				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02				
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005				
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.5				
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	< 1				
51	濁度	2度以下	< 0.1				

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 第3水源

採水地点: 愛宕字馬場先

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	一般細菌	100/1ml以下	5				
2	大腸菌		< 1.8				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004				
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニド	0.01mg/l以下	< 0.001				
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	2.06				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08				
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.005				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.8				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.001				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.2				
39	硬度	300mg/l以下	75				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	158				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02				
42	ジエオシン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005				
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.4				
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	< 1				
51	濁度	2度以下	< 0.1				

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 第4水源

採水地点: 愛宕字伊勢堂前

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	一般細菌	100/1ml以下	0				
2	大腸菌		< 1.8				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004				
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニド	0.01mg/l以下	< 0.001				
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.79				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08				
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下					
22	クロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.006				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.005				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.008				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	9.7				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.001				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.7				
39	硬度	300mg/l以下	76				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	152				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02				
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005				
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.3				
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	< 1				
51	濁度	2度以下	< 0.1				

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 田原(根木町)水源

採水地点: 田原字根木町

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19	
1	一般細菌	100/1ml以下	1				
2	大腸菌		< 1.8				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004				
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001				
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.36				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08				
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.008				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.1				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2				
39	硬度	300mg/l以下	27				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	49				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02				
42	ジエオシン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005				
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4				
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	2				
51	濁度	2度以下	0.1				

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 田原(川内)水源

採水地点: 田原字川内

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19
1	一般細菌	100/1ml以下	24			
2	大腸菌		4.5			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001			
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004			
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニド	0.01mg/l以下	< 0.001			
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.23			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08			
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004			
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001			
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001			
21	塩素酸	0.6mg/l以下				
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下				
23	クロホルム	0.06mg/l以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下				
26	臭素酸	0.01mg/l以下				
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下				
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下				
30	ブromホルム	0.09mg/l以下				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.014			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	4.4			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.003			
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.4			
39	硬度	300mg/l以下	19			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	50			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02			
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002			
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.7			
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4			
48	味	異常でないこと				
49	臭気	異常でないこと	異常なし			
50	色度	5度以下	4			
51	濁度	2度以下	1.8			

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 伊手玉川水源

採水地点: 伊手字玉川

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	一般細菌	100/1ml以下	71				
2	大腸菌		< 1.8				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004				
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニド	0.01mg/l以下	< 0.001				
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.72				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08				
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.019				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.039				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	6.1				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9				
39	硬度	300mg/l以下	50				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	96				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02				
42	ジエオシン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005				
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7				
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	1				
51	濁度	2度以下	0.9				

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 伊手口沢水源

採水地点: 伊手字口沢

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	一般細菌	100/1ml以下	8				
2	大腸菌		< 1.8				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001				
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004				
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニド	0.01mg/l以下	< 0.001				
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.46				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08				
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.007				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.9				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.001				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.5				
39	硬度	300mg/l以下	78				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	119				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02				
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005				
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7				
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	< 1				
51	濁度	2度以下	0.2				

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 米里種山水源

採水地点: 米里字種山

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19	
1	一般細菌	100/1ml以下	6				
2	大腸菌		4.0				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002				
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004				
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001				
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.98				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08				
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.005				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	5.8				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.001				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9				
39	硬度	300mg/l以下	45				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	89				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02				
42	ジエオシン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005				
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.1				
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	< 1				
51	濁度	2度以下	0.1				

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 米里古歌葉水源

採水地点: 米里字古歌葉

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19	
1	一般細菌	100/1ml以下	0				
2	大腸菌		< 1.8				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001				
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004				
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001				
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.25				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08				
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.005				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	4.5				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.001				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9				
39	硬度	300mg/l以下	45				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	71				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02				
42	ジエオシン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005				
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8				
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	< 1				
51	濁度	2度以下	< 0.1				

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 米里戸中水源

採水地点: 米里字戸中

○水質基準項目

番号	項目	基準値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19	
1	一般細菌	100/1ml以下	10				
2	大腸菌		< 1.8				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002				
8	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	< 0.005				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004				
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001				
11	硝・亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.43				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08				
13	ホウ酸及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	< 0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	< 0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	< 0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	< 0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	< 0.001				
21	塩素酸	0.6mg/l以下					
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下					
23	クロホルム	0.06mg/l以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下					
26	臭素酸	0.01mg/l以下					
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下					
30	ブromホルム	0.09mg/l以下					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.005				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030				
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	3.8				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.001				
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.7				
39	硬度	300mg/l以下	73				
40	蒸発残留物	500mg/l以下	103				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02				
42	ジエオスミン	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	< 0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002				
45	フェノール類	0.005mg/l以下	< 0.0005				
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3				
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8				
48	味	異常でないこと					
49	臭気	異常でないこと	異常なし				
50	色度	5度以下	< 1				
51	濁度	2度以下	0.2				

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 第2水源

採水地点: 岩谷堂字北八日市

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.001				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下		< 0.0005			
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	54.8				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.6				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-2.0				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 第3水源

採水地点: 愛宕字馬場先

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.001				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下		< 0.0005			
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	56.8				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.6				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-2.2				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 第4水源

採水地点: 愛宕字伊勢堂前

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.001				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下		< 0.0005			
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	65.9				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.5				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-2.2				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称：田原(根木町)水源

採水地点：田原字根木町

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	0.003				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下					
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	2.6				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	2.3				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-2.4				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 田原(川内)水源

採水地点: 田原字川内

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.001				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下					
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	2.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	3.7				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-2.4				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 伊手玉川水源

採水地点: 伊手字玉川

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.001				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下		< 0.0005			
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	20.0				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	1.1				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-2.2				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 伊手口沢水源

採水地点: 伊手字口沢

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/7/18	2018/8/21	2018/11/13	2019/2/19
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.001				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下		< 0.0005			
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	4.0				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.6				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-0.6				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称：米里種山水源

採水地点：米里字種山

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.001				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下					
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	8.8				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	1.1				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-1.7				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称：米里古歌葉水源

採水地点：米里字古歌葉

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.001				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下					
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	2.6				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.2				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-1.0				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					

H30 水質検査結果(原水)

水源の名称: 米里戸中水源

採水地点: 米里字戸中

○水質管理目標設定項目

番号	項目	目標値等	2018/5/14	2018/8/21	#####	2019/2/19	
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.0015				
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下	< 0.0002				
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	< 0.001				
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/l以下					
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	< 0.0004				
8	トルエン	0.4mg/l以下	< 0.02				
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	< 0.008				
10	亜塩素酸	0.6mg/l以下					
12	二酸化炭素	0.6mg/l以下					
13	ジクロロアセトリル	0.01mg/l以下					
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下					
15	農薬類	1mg/l以下					
16	残留塩素	1mg/l以下					
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下					
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下					
19	遊離炭酸	20mg/l以下	3.5				
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	< 0.03				
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	< 0.002				
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.5				
23	臭気強度(TON)	3mg/l以下	< 1				
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下					
25	濁度	1度以下					
26	Ph値	7.5程度					
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0以下	-0.6				
28	従属栄養細菌	2000以下					
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	< 0.01				
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下					