R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第2水源(裏門)
水源の名称： 江刺第2水源

採水地点： 江刺稲瀬字大文字　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.002			0.003			0.002		
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.05								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.057								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.130			0.100			0.250			0.125		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				10.7								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.6	8.9	9.5	9.8	8.8	8.6	8.0	8.9	9.3	9.4	9.5	9.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	85			76			75			81		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	171			216			178			163		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.9	6.8	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.7	6.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第3水源(館山)
水源の名称： 江刺第3水源

採水地点： 江刺男石二丁目　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.47								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.020								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.046								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				8.3								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	8.0	7.5	8.3	8.4	7.9	7.9	7.6	7.9	8.0	8.1	8.2	8.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	77			73			77			84		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	166			176			181			164		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.5	6.7	6.7	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:江刺第4水源(向山)
水源の名称: 江刺第4水源

採水地点: 江刺愛宕字宿　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.39								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.027								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.038			0.170			0.052			0.021		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				7.5								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	8.5	7.6	8.8	9.1	8.7	8.4	8.0	8.2	8.3	8.5	8.6	8.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	74			65			68			70		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	163			172			165			147		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.7	6.7	6.5	6.7	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:根木町浄水場
水源の名称: 根木町水源

採水地点:江刺 田原字飛沢　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.37								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			0.014			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			0.021			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.004			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			0.006			0.004			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.012								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.0								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.7	6.4	7.9	8.0	7.1	7.3	6.6	6.6	6.7	6.6	7.0	8.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				31								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	60			80			56			48		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.3	< 0.3	0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.0	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:川内浄水場
水源の名称: 川内水源

採水地点: 江刺田原字大平　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.25								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.07			< 0.06			0.09			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			0.013			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			0.019			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.005			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			0.006			0.004			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.006								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.016								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.9								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.0	6.5	7.0	6.7	6.9	6.9	6.8	7.3	7.1	7.0	7.1	8.0
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				21								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	59			104			51			44		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.1	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:玉川浄水場
水源の名称:玉川水源

採水地点: 江刺伊手字西風　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.39								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.047								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				5.8								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.3	5.2	5.6	5.6	5.0	5.0	5.2	5.8	6.0	6.3	6.5	6.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				56								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	100			135			106			100		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:口沢浄水場
水源の名称: 種山水源

採水地点: 江刺伊手字八幡　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.02								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.09			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.015								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				5.0								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.1	4.6	5.1	5.4	5.3	5.0	5.0	5.1	4.9	5.0	5.0	7.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				50								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	94			131			96			85		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:古歌葉配水池
水源の名称: 古歌葉水源

採水地点: 江刺米里字八幡　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.30								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.008								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.054								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.3								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.6	5.8	6.2	6.1	6.9	6.7	6.6	6.5	6.1	5.8	5.8	5.9
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				48								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	84			108			76			70		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:戸中配水池
水源の名称: 戸中水源

採水地点: 江刺米里字挟石　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.42								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.009								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				2.7								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.4	4.0	4.4	4.4	4.5	4.5	6.8	4.5	4.5	4.3	4.4	4.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	81			72			78			69		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	123			124			116			94		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	8.0	7.9	7.9	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.09								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06		< 0.06	< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.008			0.034			0.016			0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			< 0.003			< 0.003			0.004		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.014			0.045			0.021			0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.013			0.010			0.007		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.006			0.011			0.005			0.004		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.011								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.5								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.2	4.9	5.2	6.0	7.6	7.5	6.8	6.0	6.0	5.8	6.0	6.0
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				26								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	64			119			53			51		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	< 0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/15	2024/5/14	2024/6/17	2024/7/8	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/7	2024/11/12	2024/12/9	2025/1/20	2025/2/18	2025/3/10
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.09								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.008			0.031			0.016			0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.003			< 0.003			0.004		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.014			0.041			0.021			0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.012			0.009			0.007		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.006			0.010			0.005			0.004		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.014								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.013								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.4								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.1	4.8	5.1	5.9	7.5	7.4	6.9	6.0	6.0	5.7	6.0	6.1
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				26								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	64			130			54			54		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1