R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:上立沢配水池
水源の名称: 上立沢水源

採水地点: 衣川沼野　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/8	2024/5/7	2024/6/11	2024/7/1	2024/8/5	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/5	2024/12/3	2025/1/14	2025/2/3	2025/3/4
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.22								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.1								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.3	4.1	4.1	4.0	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.0	4.1	4.1
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				33								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				70								
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:噌味浄水場
水源の名称: 鳴沢水源

採水地点: 衣川大石ヶ沢　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/8	2024/5/7	2024/6/11	2024/7/1	2024/8/5	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/5	2024/12/3	2025/1/14	2025/2/3	2025/3/4
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.25								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.036								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				2.8								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.2	3.9	3.9	3.8	4.3	4.2	4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				23								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				56								
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7	7.3	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.3	7.7	7.6	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R6 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(北股配水池)

採水地点: 衣川小田　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/8	2024/5/7	2024/6/11	2024/7/1	2024/8/5	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/5	2024/12/3	2025/1/14	2025/2/3	2025/3/4	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.07			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.006			0.012			0.011			< 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.006			0.003			0.004			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.012			0.017			0.015			< 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.007			0.007			0.004			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.006			0.005			0.004			< 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.009									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.009									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.029									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.2									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.5	5.6	5.1	5.5	8.2	7.2	6.8	6.2	5.9	5.7	6.0	6.1	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				24									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				64									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	< 0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.2	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R6 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(新古戸配水池)

採水地点: 衣川古戸　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/4/8	2024/5/7	2024/6/11	2024/7/1	2024/8/5	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/5	2024/12/3	2025/1/14	2025/2/3	2025/3/4
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.07			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.010			0.012			0.015			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			< 0.003			0.005			0.004		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.017			0.016			0.019			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.007			0.008			0.005		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.007			0.004			0.004			0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.009								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.016								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.037			< 0.030			< 0.030			< 0.030		
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.2								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.4	5.7	5.1	5.6	8.3	7.0	7.0	6.2	5.9	5.7	6.0	6.2
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				24								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				49								
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1