R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第２水源(裏門)
水源の名称： 江刺第２水源

採水地点： 江刺稲瀬字大文字　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/8/25	2026/9/15						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0		0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性						
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.002									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.31									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.06									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.06									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.001									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.004			0.001									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.002			＜ 0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.19			0.10									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				11.9									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	10.3	9.9	10.1	9.8	8.9		9.2						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	86			75									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	161			177									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001						
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001						
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.48	0.47	0.49	0.54	0.55		0.45						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7		6.7						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5		＜ 0.5						
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1						

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第４水源(向山)
水源の名称： 江刺第４水源

採水地点： 江刺愛宕字宿　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/8/25	2026/9/15						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0		0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性						
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.34									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.07									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.001			0.001									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.001			0.001									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.18									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				8.8									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.9	9.6	9.5	9.4	9.0		8.8						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	73			63									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	149			145									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001						
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001						
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.34	0.31	0.31	0.42	0.44		0.37						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6		6.5						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5		＜ 0.5						
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1						

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:根木町浄水場
水源の名称: 根木町水源

採水地点:江刺 田原字飛沢　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/9/15							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.32									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.004			0.006									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.002									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.007			0.011									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.002			0.004									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.8									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	8.2	8.1	8.4	7.9	8.1	8.0							
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				30									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	52			56									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.50	0.39	0.63	0.38	0.44	0.60							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5							
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1							

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:川内浄水場
水源の名称: 川内水源

採水地点: 江刺田原字大平　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/9/15							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.23									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.002			0.005									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.004			0.008									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.002			0.003									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.9									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.5	7.4	7.2	7.4	7.2	7.2							
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				20									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	50			54									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	0.000001	0.000001							
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.35	0.35	0.48	0.47	0.45	0.50							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5							
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1							

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：玉川浄水場
水源の名称：玉川水源

採水地点： 江刺伊手字西風　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/8/25	2026/9/15						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0		0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性						
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.41									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.07									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			0.001									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.003									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.007									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.001			0.002									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.04									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				7.3									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.4	6.3	6.2	6.0	5.8		6.1						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	52			61									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	102			112									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001						
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001						
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.37	0.33	0.38	0.46	0.49		0.38						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0		6.9						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし						
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5		＜ 0.5						
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1						

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:口沢浄水場
水源の名称: 種山水源

採水地点: 江刺伊手字八幡　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/9/15							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.08									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.07									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.002									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.003									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.001			0.001									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.02									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.1									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.3	5.1	5.3	5.2	5.3	5.2							
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				48									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	82			93									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.31	0.22	0.21	0.24	0.36	0.24							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5							
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1							

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:古歌葉配水池
水源の名称: 古歌葉水源

採水地点: 江刺米里字八幡　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/9/15							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.45									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.8									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.8	6.4	6.6	6.5	7.2	6.8							
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				47									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	75			75									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.15	＜ 0.15	0.15	0.24	＜ 0.15	0.17							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5							
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1							

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:戸中配水池
水源の名称: 戸中水源

採水地点: 江刺米里字戸中　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/9/15							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.46									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.0									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4							
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	75			71									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	103			99									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.16	0.17	＜ 0.15	0.29	0.28	0.16							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5							
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1							

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/9/15							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.09									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.005			0.015									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			＜ 0.001									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.010			0.019									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.010									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.004			0.004									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.5									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.0	5.8	5.5	6.2	6.6	6.6							
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				22									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	53			50									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.37	0.33	0.38	0.66	0.54	0.49							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5							
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1							

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/20	2026/5/19	2026/6/15	2026/7/13	2026/8/18	2026/9/15							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.09									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	＜ 0.000005			＜ 0.000005									
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06									
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.005			0.016									
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			＜ 0.002									
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			＜ 0.001									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.010			0.021									
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.010									
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.003			0.004									
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.02									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.5									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.0	5.9	5.5	6.1	6.7	6.6							
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				22									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	55			53									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001							
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.42	0.37	0.39	0.59	0.57	0.52							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5							
52	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1							