R8 水質検査結果(原水)

水源の名称:上立沢水源

採水地点: 上立沢配水池　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/5/12	2026/8/17													
1	一般細菌	100/1ml以下		0													
2	大腸菌			< 1.8													
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005													
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001													
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001													
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004													
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		0.23													
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.05													
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002													
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.001													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001													
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001													
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001													
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001													
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(	0.00005mg/l以下		< 0.000005													
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001													
22	塩素酸	0.6mg/l以下															
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下															
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下															
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下															
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下															
27	臭素酸	0.01mg/l以下															
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下															
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下															
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下															
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下															
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下															
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01													
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01													
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		4.5													
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005													
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下		4.0													
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下		34													
41	蒸発残留物	500mg/l以下		78													
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02													
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001													
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001													
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002													
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下		0.33													
48	pH値	5.8 以上 8.6以下		7.7													
49	味	異常でないこと															
50	臭気	異常でないこと		異常なし													
51	色度	5度以下		< 0.5													
52	濁度	2度以下		< 0.1													

R8 水質検査結果(原水)

水源の名称: 鳴沢水源

採水地点: 噌味配水池　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/5/12	2026/8/17													
1	一般細菌	100/1ml以下		0													
2	大腸菌			< 1.8													
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下		< 0.0003													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下		< 0.00005													
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001													
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下		< 0.001													
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下		< 0.004													
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下		0.29													
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下		< 0.05													
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01													
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下		< 0.0002													
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下		< 0.001													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下		< 0.001													
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下		< 0.001													
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001													
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001													
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(	0.00005mg/l以下		< 0.000005													
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001													
22	塩素酸	0.6mg/l以下															
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下															
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下															
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下															
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下															
27	臭素酸	0.01mg/l以下															
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下															
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下															
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下															
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下															
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下															
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01													
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下		< 0.01													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下		< 0.03													
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下		< 0.01													
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下		3.9													
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下		< 0.005													
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下		3.9													
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下		21													
41	蒸発残留物	500mg/l以下		50													
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下		< 0.02													
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下		< 0.000001													
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下		< 0.000001													
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下		< 0.002													
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下		< 0.0005													
47	有機物(TOC)	3mg/l以下		0.24													
48	pH値	5.8 以上 8.6以下		7.7													
49	味	異常でないこと															
50	臭気	異常でないこと		異常なし													
51	色度	5度以下		< 0.5													
52	濁度	2度以下		< 0.1													