

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:横岳前山浄水場

水源の名称:谷子沢水源

採水地点:胆沢若柳字横岳前山 検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(胆沢)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/9/8						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004							
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.18							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.05							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.001							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.001							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ヘキサクロロシクロペンタン(PPCS)及びヘキサクロロシクロペンタン(PPCA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005				< 0.000005							
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001							
22	塩素酸	0.6mg/l以下		0.07			< 0.06							
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002				< 0.002							
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001				< 0.001							
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002				< 0.002							
26	シクロクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001				< 0.001							
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001							
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.001				< 0.001							
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002				< 0.002							
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001				< 0.001							
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001				< 0.001							
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008				< 0.008							
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01							
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.01							
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.03							
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					3.9							
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005							
39	塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	4.4	4.5	4.5	4.0	4.1						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					14							
41	蒸発残留物	500mg/l以下					33							
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
43	シエオスシ	0.00001mg/l以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002							
46	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.17	< 0.15						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(若柳配水池)

採水地点: 胆沢小山字三ノ沢

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(胆沢)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/9/8							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	トリウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.10								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.001								
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								
20	ヘキサクロロシクロペンタン(PPCS)及びヘキサクロロシクロペンタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005				< 0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06				< 0.06								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002				< 0.002								
24	クロホルム	0.06mg/l以下		0.008			0.017								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002				< 0.002								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001			< 0.001								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.013			0.021								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.014								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.004			0.004								
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001				< 0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008				< 0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.01								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.03								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.3								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.0	5.6	6.2	6.9	6.6							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					18								
41	蒸発残留物	500mg/l以下					42								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								
43	ジオキシベンゼン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002								
46	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005								
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.36	0.37	0.35	0.55	0.56	0.51							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.1	6.9	7.1							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(兎口配水池)

採水地点: 胆沢南都田字猪川 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(胆沢)

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/9/8							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.10								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.05								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下					< 0.001								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下					< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下					< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下					< 0.001								
20	ヘキサクロロシクロペンタン(PFOS)及びヘキサクロロアセチル(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005				< 0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/l以下					< 0.001								
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06				< 0.06								
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002				< 0.002								
24	クロホルム	0.06mg/l以下		0.006			0.013								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.003			< 0.002								
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下		0.001			< 0.001								
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下		0.010			0.017								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.009								
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下		0.003			0.004								
31	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.001				< 0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008				< 0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.01								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.03								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下					4.4								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								
39	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.0	5.6	6.2	6.9	6.6							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下					18								
41	蒸発残留物	500mg/l以下					43								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								
43	ジオキシベンゼン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002								
46	フェノール類	0.005mg/l以下					< 0.0005								
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.40	0.35	0.36	0.51	0.58	0.47							
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.2	7.0	7.2							
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							