R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:横岳前山浄水場
水源の名称: 谷子沢水源

採水地点: 胆沢若柳字横岳前山　検査機関:岩手中部水道企業団

（胆沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/9/8	2026/10/5						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.18								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.05								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					< 0.001								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					< 0.001								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					< 0.001								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		< 0.000005			< 0.000005								
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
22	塩素酸	0.6mg/l以下		0.07			< 0.06								
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002								
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002								
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
27	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002								
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.01								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					3.9								
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.5	4.4	4.5	4.5	4.0	4.1	4.3						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					14								
41	蒸発残留物	500mg/l以下					33								
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002								
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					< 0.0005								
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.17	< 0.15	< 0.15						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.2						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称：たんこう浄水場(若柳配水池)

採水地点：胆沢小山字三ノ沢　　検査機関：岩手中部水道企業団

（胆沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/9/8	2026/10/5						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.10								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.05								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					< 0.001								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					< 0.001								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					< 0.001								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
20	ﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		< 0.000005			< 0.000005								
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
22	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06								
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002								
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		0.008			0.017								
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.002			< 0.002								
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.001			< 0.001								
27	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.013			0.021								
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.014								
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		0.004			0.004								
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.01								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.03								
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					4.3								
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.1	6.0	5.6	6.2	6.9	6.6	6.6						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					18								
41	蒸発残留物	500mg/l以下					42								
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002								
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					< 0.0005								
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.36	0.37	0.35	0.55	0.56	0.51	0.43						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.1	6.9	7.1	7.2						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						

R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(兎口配水池)

採水地点: 胆沢南都田字猪川　　検査機関:岩手中部水道企業団

（胆沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/9/8	2026/10/5						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下					< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001				< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.10								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.05								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					< 0.001								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					< 0.001								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					< 0.001								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
20	ﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下		< 0.000005			< 0.000005								
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
22	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06								
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002								
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		0.006			0.013								
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.003			< 0.002								
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.001			< 0.001								
27	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.010			0.017								
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.009								
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		0.003			0.004								
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.001			< 0.001								
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.02								
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.01								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.03								
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					4.4								
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.1	6.0	5.6	6.2	6.9	6.6	6.6						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					18								
41	蒸発残留物	500mg/l以下					43								
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002								
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					< 0.0005								
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.40	0.35	0.36	0.51	0.58	0.47	0.42						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.2	7.0	7.2	7.3						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						