# R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:前沢浄水場(お物見)
水源の名称: 前沢第1・2・3水源

採水地点: 前沢字七日町裏　　検査機関:岩手中部水道企業団

（前沢）

○水質基準項目

| 番号 | 項目 | 基準値 | 2026/4/13 | 2026/5/11 | 2026/6/9 | 2026/7/6 | 2026/8/3 | 2026/8/25 | 2026/9/8 | 2026/10/5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 陰性 | 陰性 | | | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | | < 0.00005 | | | | | | | | |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| 10 | ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | | 1.04 | | | | | | | | |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | | 0.05 | | | | | | | | |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | 0.02 | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 | | < 0.000005 | | | < 0.000005 | | | | | | | | |
| 21 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | < 0.06 | | | 0.07 | | | | | | | | |
| 23 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/l以下 | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 24 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 26 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | | 0.001 | | | 0.002 | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 28 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | | 0.001 | | | 0.003 | | | | | | | | |
| 29 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 31 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/l以下 | | < 0.001 | | | 0.001 | | | | | | | | |
| 32 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/l以下 | | < 0.008 | | | < 0.008 | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | 0.01 | | | | | | | | |
| 34 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | | < 0.01 | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | | < 0.03 | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | 0.02 | | | | | | | | |
| 37 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | | 10.4 | | | | | | | | |
| 38 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/l以下 | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | | 9.1 | 9.0 | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下 | | 97 | | | 96 | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | 181 | | | 175 | | | | | | | | |
| 42 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | | < 0.02 | | | | | | | | |
| 43 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/l以下 | | | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | | < 0.000001 | < 0.000001 | | | | | |
| 44 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/l以下 | | | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | | < 0.000001 | < 0.000001 | | | | | |
| 45 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 46 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/l以下 | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(TOC) | 3mg/l以下 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | | 0.41 | 0.42 | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8 以上 8.6以下 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | | 7.4 | 7.5 | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | | < 0.5 | < 0.5 | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | | < 0.1 | < 0.1 | | | | | |

# R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:新田浄水場
水源の名称: 生母水源

採水地点: 前沢生母字羽場　　検査機関:岩手中部水道企業団

（前沢）

○水質基準項目

| 番号 | 項目 | 基準値 | 2026/4/13 | 2026/5/11 | 2026/6/9 | 2026/7/6 | 2026/8/3 | 2026/8/25 | 2026/9/8 | 2026/10/5 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | 陰性 | 陰性 | | | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | | < 0.00005 | | | | | | | | |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | 0.002 | | | | | | | | |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| 10 | ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | | 1.72 | | | | | | | | |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | | < 0.05 | | | | | | | | |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | 0.03 | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 | | < 0.000005 | | | < 0.000005 | | | | | | | | |
| 21 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | < 0.06 | | | 0.08 | | | | | | | | |
| 23 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/l以下 | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 24 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 26 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | | < 0.001 | | | 0.001 | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 28 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | | < 0.001 | | | 0.001 | | | | | | | | |
| 29 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 31 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 32 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/l以下 | | < 0.008 | | | < 0.008 | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | 0.01 | | | | | | | | |
| 34 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | | < 0.01 | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | | < 0.03 | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | 0.05 | | | | | | | | |
| 37 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | | 8.8 | | | | | | | | |
| 38 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/l以下 | 10.1 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | | 10.3 | 10.3 | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下 | | 98 | | | 89 | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | 180 | | | 164 | | | | | | | | |
| 42 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | | < 0.02 | | | | | | | | |
| 43 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/l以下 | | | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | | < 0.000001 | < 0.000001 | | | | | |
| 44 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/l以下 | | | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | | < 0.000001 | < 0.000001 | | | | | |
| 45 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 46 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/l以下 | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(TOC) | 3mg/l以下 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | | 0.27 | 0.34 | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8 以上 8.6以下 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | | 6.5 | 6.6 | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | | < 0.5 | < 0.5 | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | | < 0.1 | < 0.1 | | | | | |

# R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(日除松配水池)

採水地点:前沢字南陣場　　検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目　　(前沢)

| 番号 | 項目 | 基準値 | 2026/4/13 | 2026/5/11 | 2026/6/9 | 2026/7/6 | 2026/8/3 | 2026/9/8 | 2026/10/5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | | < 0.00005 | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| 10 | ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | | 0.10 | | | | | | | | |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | | < 0.05 | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | < 0.01 | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 | | < 0.000005 | | | < 0.000005 | | | | | | | | |
| 21 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | < 0.06 | | | < 0.06 | | | | | | | | |
| 23 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/l以下 | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 24 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/l以下 | | 0.007 | | | 0.020 | | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 26 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | | 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 28 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | | 0.012 | | | 0.025 | | | | | | | | |
| 29 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | < 0.002 | | | 0.012 | | | | | | | | |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下 | | 0.004 | | | 0.005 | | | | | | | | |
| 31 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 32 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/l以下 | | < 0.008 | | | < 0.008 | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | < 0.01 | | | | | | | | |
| 34 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | | 0.01 | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | | < 0.03 | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | < 0.01 | | | | | | | | |
| 37 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | | 4.5 | | | | | | | | |
| 38 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/l以下 | 7.1 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下 | | | | | 22 | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | | 42 | | | | | | | | |
| 42 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | | < 0.02 | | | | | | | | |
| 43 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/l以下 | | | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | | | | | | |
| 44 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/l以下 | | | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | | | | | | |
| 45 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 46 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/l以下 | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(TOC) | 3mg/l以下 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.58 | 0.61 | 0.48 | 0.42 | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8 以上 8.6以下 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | | | | | | |

# R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(小林配水池)

採水地点: 前沢白山字繁長　　検査機関:岩手中部水道企業団

（前沢）

○水質基準項目

| 番号 | 項目 | 基準値 | 2026/4/13 | 2026/5/11 | 2026/6/9 | 2026/7/6 | 2026/8/3 | 2026/9/8 | 2026/10/5 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100/1ml以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | | | | | < 0.0003 | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | | < 0.00005 | | | | | | | | |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | | | | | < 0.004 | | | | | | | | |
| 10 | ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | | 0.10 | | | | | | | | |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | | < 0.05 | | | | | | | | |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | < 0.01 | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | | < 0.0002 | | | | | | | | |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 20 | ﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) | 0.00005mg/l以下 | | < 0.000005 | | | < 0.000005 | | | | | | | | |
| 21 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/l以下 | | | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | < 0.06 | | | < 0.06 | | | | | | | | |
| 23 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/l以下 | | < 0.002 | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 24 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/l以下 | | 0.006 | | | 0.015 | | | | | | | | |
| 25 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | < 0.002 | | | 0.007 | | | | | | | | |
| 26 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | | 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 28 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/l以下 | | 0.011 | | | 0.019 | | | | | | | | |
| 29 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/l以下 | | < 0.002 | | | 0.010 | | | | | | | | |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/l以下 | | 0.003 | | | 0.004 | | | | | | | | |
| 31 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/l以下 | | < 0.001 | | | < 0.001 | | | | | | | | |
| 32 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/l以下 | | < 0.008 | | | < 0.008 | | | | | | | | |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | < 0.01 | | | | | | | | |
| 34 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | | 0.01 | | | | | | | | |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | | < 0.03 | | | | | | | | |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | 0.01 | | | | | | | | |
| 37 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | | 4.4 | | | | | | | | |
| 38 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | < 0.005 | | | | | | | | |
| 39 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/l以下 | 7.0 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/l以下 | | | | | 20 | | | | | | | | |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | | 44 | | | | | | | | |
| 42 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | | < 0.02 | | | | | | | | |
| 43 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/l以下 | | | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | | | | | | |
| 44 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/l以下 | | | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | | | | | | |
| 45 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | | < 0.002 | | | | | | | | |
| 46 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/l以下 | | | | | < 0.0005 | | | | | | | | |
| 47 | 有機物(TOC) | 3mg/l以下 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.57 | 0.61 | 0.47 | 0.41 | | | | | | |
| 48 | pH値 | 5.8 以上 8.6以下 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | | | | | | |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | |
| 51 | 色度 | 5度以下 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | | | | | | |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | | | | | | |