R8 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(見分森配水池)

採水地点: 水沢字笹森谷地　　検査機関:岩手中部水道企業団

（水沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/9/8	2026/10/5						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005			< 0.000005						
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06						
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002						
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.004			0.013			0.010						
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.009			0.004						
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			< 0.001			0.001						
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.009			0.017			0.015						
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.010			0.007						
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.003			0.004			0.004						
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001						
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.4									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.1	6.1	5.6	6.1	6.9	6.6	6.6						
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				20									
41	蒸発残留物	500mg/l以下				45									
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.37	0.33	0.37	0.54	0.57	0.53	0.42						
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4						
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 上島浄水場
水源の名称: 上島第1・2・伊手迎・小谷下

採水地点:水沢黒石町字大久保　検査機関:岩手中部水道企業団

（水沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/8/25	2026/9/8	2026/10/5					
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0		0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性					
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.94									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005				< 0.000005					
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06				0.07					
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002					
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002					
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.002				0.003					
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.003			0.006				0.006					
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002					
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.001			0.001				0.001					
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001			0.002				0.002					
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008				< 0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				9.5									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11.4	10.6	10.9	10.7	9.7		10.3	9.4					
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	59			70				51					
41	蒸発残留物	500mg/l以下	116			152				148					
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001					
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001					
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.29	0.28	0.26	0.31	0.30		0.37	0.34					
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7		7.7	7.8					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5					
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1					

R8 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 下小谷木浄水場
水源の名称: 下小谷木水源

採水地点: 水沢羽田町字御山下　検査機関:岩手中部水道企業団

（水沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/9	2026/7/6	2026/8/3	2026/8/25	2026/9/8	2026/10/5					
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0		0	0					
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性					
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.23									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.07									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	< 0.000005			< 0.000005				< 0.000005					
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.07				0.08					
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002					
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002					
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.004				0.004					
27	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001				< 0.001					
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.005			0.010				0.008					
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002				< 0.002					
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.001			0.003				0.002					
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.002			0.003				0.003					
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008				< 0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.01									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.03									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				12.0									
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	12.4	12.1	12.3	12.0	10.8		11.0	11.1					
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	108			97				60					
41	蒸発残留物	500mg/l以下	178			191				176					
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001					
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001					
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
47	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.44	0.42	0.42	0.60	0.56		0.49	0.43					
48	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7		7.8	7.8					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5					
52	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1					