R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 上水第2水源

採水地点: 稲瀬字大文字地内

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.004				0.004			0.002		
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.37									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06				0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006				＜ 0.006			＜ 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009				＜ 0.009			＜ 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.032									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.15			0.089				0.356			0.082		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				12.8									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11.1	11.0	10.9	10.5		10.5	10.5	10.9	10.3	10.6	10.8	11.1	11.1
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	88			82				86			87		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	169			163				160			151		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.3		0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.5	6.5	6.6	6.6		6.5	6.7	6.5	6.4	6.6	6.4	6.6	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 上水第3水源

採水地点: 男石地内

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.61									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06				＜ 0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006				＜ 0.006			＜ 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009				＜ 0.009			＜ 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.018									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.065									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				10.1									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.6	9.8	9.8	9.4		9.2	9.2	9.3	9.4	9.3	9.4	9.7	9.6
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	77			75				76			76		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	154			162				152			142		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3		＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.4	6.4	6.5	6.4		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 上水第4水源

採水地点: 愛宕字宿地内

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.35									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06				＜ 0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006				＜ 0.006			＜ 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009				＜ 0.009			＜ 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.16									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				9.9									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	10.4	10.4	10.4	10.2		9.9	10.0	10.1	10.2	10.2	10.3	10.5	10.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	79			76				78			79		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	154			163				154			150		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3		＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.4	6.4	6.5	6.4		6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 田原(根木町)

採水地点: 田原字飛沢地内

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.37									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.06			0.08			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			0.007			0.012			＜ 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			0.010			0.017			＜ 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			0.007			＜ 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			0.003			0.005			＜ 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.007			0.013			0.019			0.007			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.6									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.6	6.3	6.3	7.1	6.5	6.2	6.3	6.5	6.5	6.4	6.6	7.3	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				27									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				56									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	＜ 0.3	＜ 0.3	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.5	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 田原(川内)

採水地点: 田原字大平地内

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.23									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06			0.09			0.10			0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006			0.007			＜ 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			0.010			＜ 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			0.005			＜ 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			0.003			＜ 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.005			0.009			0.016			＜ 0.005			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				5.2									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.4	7.9	8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	8.2	7.9	7.5	7.7	7.7	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				18									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	49			50			58			40			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	0.000001	0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 伊手玉川

採水地点: 藤里字上長沢地内

○水質基準項目

（江刺）

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.47									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06				＜ 0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006				＜ 0.006			＜ 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009				＜ 0.009			＜ 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.017									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.006									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.036									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.4									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.5	7.2	6.7	5.7		6.3	6.1	6.1	6.0	6.3	6.7	7.0	7.0
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	53			49				58			51		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	100			98				108			89		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	0.3	0.3		0.3	＜ 0.3	0.5	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0		7.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.1	7.0	6.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 米里種山

採水地点: 伊手字八幡地内

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/7/16	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.95									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06				＜ 0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006				＜ 0.006			＜ 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009				＜ 0.009			＜ 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.011									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.006									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.1									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.6	5.7	5.6	5.5		6.2	5.8	6.9	5.5	5.5	5.9	6.3	6.1
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	45			45				57			47		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	83			86				102			81		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3		＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.2		7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 米里古歌葉

採水地点: 米里字八幡地内

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.3									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006			＜ 0.006			＜ 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.026									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.9									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.5	6.7	7.0	7.4	6.8	6.7	6.6	6.6	6.4	6.1	6.5	6.8	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				46									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	68			73			69			67			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 米里戸中

採水地点: 米里字狭石地内

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.47									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006			＜ 0.006			＜ 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.0									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.7	4.6	4.5	4.6	4.7	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	70			78			74			69			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	98			109			100			93			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7	7.7	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場から浄水受水(万松寺)

採水地点: 広瀬字柿ノ木地内

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.10									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.006			0.013			0.010			＜ 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.010			0.016			＜ 0.010			＜ 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.009			0.006			＜ 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.004			0.003			0.006			0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			0.016			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.011									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.0									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.4	5.5	4.7	5.8	6.1	6.9	8.6	8.1	7.8	6.9	6.8	6.8	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	28			20			34			26			
40	蒸発残留物	500mg/l以下				47									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	0.3	0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FRT)

採水地点: 岩谷堂字菖蒲沢

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/22	2019/5/21	2019/6/17	2019/7/8	2019/8/19	2019/9/10	2019/10/15	2019/11/18	2019/12/9	2020/1/20	2020/2/17	2020/3/9	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.1									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.006			0.015			0.012			＜ 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.006			＜ 0.003			＜ 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.010			0.019			0.019			＜ 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.009			0.006			＜ 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.004			0.004			0.007			0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.012									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.0									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.3	5.6	4.7	5.6	6.0	7.0	8.5	8.0	7.9	7.0	6.7	6.8	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				20									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				47									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	0.3	＜ 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	