R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 前沢上水道

採水地点: 前沢公民館

○水質基準項目

（前沢）

番号	項目	基準値	2019/4/15	2019/5/13	2019/6/11	2019/7/1	2019/7/16	2019/8/5	2019/9/3	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/3	2020/1/14	2020/2/3	2020/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						< 0.00005							
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下						< 0.001							
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						< 0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						< 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						< 0.004							
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						0.98							
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						< 0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						< 0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						< 0.0002							
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						< 0.005							
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下						< 0.004							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						< 0.002							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						< 0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						< 0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06				< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.006				< 0.006			< 0.006			< 0.006	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003				< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010				< 0.010			< 0.010			< 0.010	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010				< 0.010			< 0.010			< 0.010	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003				< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.003				< 0.003			< 0.003			< 0.003	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.009				< 0.009			< 0.009			< 0.009	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008				< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.011							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						< 0.005							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.017							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						11.1							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						< 0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.9	9.8	9.9	9.8		9.7	9.5	10.2	9.8	9.7	9.9	9.9	9.9
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下		105				104			110			103	
40	蒸発残留物	500mg/l以下		186				211			189			172	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						< 0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下						< 0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3		< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.5		7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 生母簡易水道

採水地点: 生母ふるさとセンター

（前沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/15	2019/5/13	2019/6/11	2019/7/1	2019/7/16	2019/8/5	2019/9/3	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/3	2020/1/14	2020/2/3	2020/3/3
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下						< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下						< 0.00005							
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下						< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.003				0.003			0.002			0.001	
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下						< 0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下						< 0.005							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下						< 0.004							
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下						1.5							
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下						< 0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下						< 0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下						< 0.0002							
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下						< 0.005							
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下						< 0.004							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下						< 0.002							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						< 0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下						< 0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下						< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06				0.06			< 0.06			< 0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.006				< 0.006			< 0.006			< 0.006	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003				< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010				< 0.010			< 0.010			< 0.010	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010				< 0.010			< 0.010			< 0.010	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003				< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.003				< 0.003			< 0.003			< 0.003	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.009				< 0.009			< 0.009			< 0.009	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008				< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下						0.024							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下						< 0.005							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下						< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下						0.1							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下						9.6							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下						< 0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11.2	11.3	11.2	11.1		11.0	11.0	11.2	11.1	11.3	11.3	11.4	11.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下		113				107			110			112	
40	蒸発残留物	500mg/l以下		189				208			181			181	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下						< 0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下						< 0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下						< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.5	6.5	6.7	6.5		6.5	6.5	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場から浄水受水(日除松)

採水地点: 牛の博物館

（前沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2019/4/15	2019/5/13	2019/6/11	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/3	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/3	2020/1/14	2020/2/3	2020/3/3	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.09								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		0.007			0.015			0.010			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		0.011			0.019			0.014			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.009			0.008			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		0.004			0.004			0.004			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.009								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					0.016								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.006								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					4.5								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.3	5.6	4.7	5.5	5.6	6.8	8.5	6.9	7.7	7.1	6.8	6.7	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					24								
40	蒸発残留物	500mg/l以下		43			59			52			50		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R1 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場から浄水受水(小林)

採水地点: 古城字高代寺地内

○水質基準項目

（前沢）

番号	項目	基準値	2019/4/15	2019/5/13	2019/6/11	2019/7/1	2019/8/5	2019/9/3	2019/10/7	2019/11/11	2019/12/3	2020/1/14	2020/2/3	2020/3/3	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05mg/l以下					< 0.005								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.10								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		0.006			0.013			0.009			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.004			0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010			0.017			0.013			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.005			0.008			0.007			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.004			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					0.017								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					4.6								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.4	5.5	4.7	5.6	5.5	6.7	8.4	7.3	7.8	7.1	6.7	6.7	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					25								
40	蒸発残留物	500mg/l以下		47			60			52			45		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	< 0.3	< 0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.9	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	