

平成 31年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	寺袋	日向	池田	馬懸				
1 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.40	0.50	0.20	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
2 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.39	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
3 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.38	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
4 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.39	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.25	0.60	0.40				
5 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.39	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.40				
6 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.40				
7 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
8 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
9 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
10 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.36	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
11 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.36	0.50	0.20	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.40				
12 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
13 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.37	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
14 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.40				
15 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.33	0.50	0.20	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.40				
16 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.55	0.30	0.30	0.60	0.40				
17 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
18 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.20	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
19 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.37	0.50	0.20	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
20 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.37	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
21 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.40				
22 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.36	0.50	0.20	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
23 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.36	0.50	0.20	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
24 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.30				
25 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.36	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.40				
26 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.33	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.40				
27 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.33	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
28 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.37	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
29 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.36	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
30 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.37	0.50	0.20	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
平均	0.40	0.50	0.40	0.40	0.31	0.50	0.49	0.36	0.36	0.40	0.36	0.50	0.31	0.50	0.61	0.30	0.30	0.60	0.38				
最大値	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.40				
最小値	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.35	0.40	0.33	0.50	0.20	0.50	0.55	0.30	0.15	0.60	0.30				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

平成 31年 4月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (月)	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.55	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
2 (火)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.55	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
3 (水)	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.55	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.45	0.40	0.20	0.40	
4 (木)	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.55	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
5 (金)	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.55	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
6 (土)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.55	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
7 (日)	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.20	0.55	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
8 (月)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.45	0.40	0.20	0.40	
9 (火)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
10 (水)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
11 (木)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
12 (金)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
13 (土)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
14 (日)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
15 (月)	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
16 (火)	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
17 (水)	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.20	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.45	0.40	0.30	0.40	
18 (木)	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
19 (金)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.45	0.40	0.20	0.40	
20 (土)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
21 (日)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
22 (月)	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.45	0.40	0.20	0.40	
23 (火)	0.50	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
24 (水)	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
25 (木)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
26 (金)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
27 (土)	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
28 (日)	0.50	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.30	0.40	
29 (月)	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
30 (火)	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
平均	0.50	0.40	0.38	0.41	0.48	0.30	0.51	0.50	0.39	0.28	0.39	0.49	0.45	0.40	0.21	0.40	
最大値	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.55	0.50	0.40	0.30	0.50	0.50	0.45	0.40	0.30	0.50	
最小値	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.50	0.50	0.30	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20	0.30	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	寺袋	日向	池田	馬懸				
1 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
2 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.25	0.60	0.40				
3 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.25	0.60	0.40				
4 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.20	0.50	0.65	0.30	0.25	0.60	0.40				
5 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
6 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
7 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
8 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.20	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
9 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
10 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
11 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
12 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
13 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.40	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
14 (火)	0.40	0.60	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.35	0.30	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.40				
15 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.40				
16 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.33	0.50	0.40	0.50	0.55	0.30	0.25	0.60	0.40				
17 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.40				
18 (土)	0.40	0.60	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.40				
19 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
20 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
21 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.33	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.15	0.60	0.40				
22 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.31	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.15	0.60	0.40				
23 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.35	0.40	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
24 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
25 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.35	0.50	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
26 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.20	0.60	0.30				
27 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.30	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
28 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.35	0.30	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.30				
29 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.35	0.50	0.36	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.15	0.60	0.30				
30 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
31 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.33	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.40				
平均	0.40	0.50	0.40	0.40	0.28	0.50	0.47	0.39	0.36	0.39	0.34	0.50	0.35	0.50	0.61	0.30	0.25	0.60	0.36				
最大値	0.40	0.60	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.36	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.50	0.40	0.30	0.35	0.30	0.31	0.50	0.20	0.50	0.55	0.30	0.15	0.60	0.30				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 5月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.40	
2 (木)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
3 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
4 (土)	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
5 (日)	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
6 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
7 (火)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
8 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
9 (木)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
10 (金)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	
11 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.30	
12 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.30	
13 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
14 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
15 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
16 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
17 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
18 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
19 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
20 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.45	0.40	0.20	0.40	
21 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	0.40	0.45	0.40	0.20	0.40	
22 (水)	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
23 (木)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
24 (金)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.50	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
25 (土)	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
26 (日)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
27 (月)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
28 (火)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.20	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
29 (水)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
30 (木)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
31 (金)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
平均	0.37	0.40	0.38	0.40	0.46	0.30	0.50	0.45	0.37	0.29	0.40	0.49	0.45	0.40	0.20	0.39	
最大値	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	
最小値	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	0.40	0.35	0.40	0.20	0.30	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 6月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	寺袋	日向	池田	馬懸				
1 (土)	0.40	0.60	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
2 (日)	0.40	0.60	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.37	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.20	0.60	0.40				
3 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.30	0.37	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.20	0.60	0.30				
4 (火)	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.30	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
5 (水)	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
6 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.30	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
7 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.35	0.30	0.37	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
8 (土)	0.40	0.60	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.33	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
9 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.34	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
10 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
11 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.34	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
12 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
13 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.37	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.20	0.60	0.40				
14 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
15 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.36	0.40	0.40	0.50	0.65	0.30	0.20	0.60	0.30				
16 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.33	0.40	0.40	0.50	0.55	0.30	0.20	0.60	0.30				
17 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	0.35	0.40	0.30	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.40				
18 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.33	0.40	0.40	0.50	0.65	0.30	0.20	0.60	0.30				
19 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.38	0.40	0.30	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
20 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.38	0.40	0.40	0.50	0.65	0.30	0.20	0.60	0.30				
21 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.37	0.40	0.40	0.50	0.65	0.30	0.20	0.60	0.40				
22 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.34	0.40	0.40	0.50	0.65	0.30	0.15	0.60	0.40				
23 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.37	0.40	0.30	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
24 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.30	0.40	0.37	0.40	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
25 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.30	0.40	0.30	0.40	0.37	0.40	0.40	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.30				
26 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.30	0.40	0.37	0.40	0.40	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.30				
27 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.30	0.40	0.37	0.40	0.30	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.30				
28 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.30	0.30	0.38	0.40	0.30	0.50	0.65	0.30	0.15	0.60	0.30				
29 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.30	0.40	0.30	0.30	0.37	0.40	0.40	0.50	0.65	0.30	0.15	0.60	0.30				
30 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.50	0.65	0.30	0.15	0.60	0.30				
平均	0.39	0.51	0.40	0.40	0.28	0.50	0.44	0.39	0.32	0.37	0.36	0.45	0.38	0.50	0.62	0.30	0.21	0.60	0.33				
最大値	0.40	0.60	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.35	0.40	0.38	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
最小値	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.40	0.30	0.50	0.55	0.30	0.15	0.60	0.30				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 6月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (土)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.45	0.40	0.20	0.40	
2 (日)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
3 (月)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
4 (火)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
5 (水)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
6 (木)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
7 (金)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
8 (土)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.30	0.30	
9 (日)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
10 (月)	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.30	0.30	
11 (火)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
12 (水)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
13 (木)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
14 (金)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.30	
15 (土)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.60	0.40	0.40	0.40	0.30	0.20	0.50	0.50	0.40	0.40	0.20	0.30	
16 (日)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.60	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.30	
17 (月)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.30	
18 (火)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
19 (水)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
20 (木)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
21 (金)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
22 (土)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.30	
23 (日)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
24 (月)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
25 (火)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.60	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
26 (水)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
27 (木)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
28 (金)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
29 (土)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
30 (日)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
平均	0.30	0.40	0.39	0.33	0.46	0.31	0.43	0.40	0.32	0.28	0.41	0.50	0.42	0.40	0.21	0.34	
最大値	0.30	0.40	0.40	0.40	0.60	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.40	0.30	0.40	
最小値	0.30	0.40	0.30	0.25	0.40	0.20	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	0.35	0.40	0.20	0.30	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 7月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	寺袋	日向	池田	馬懸				
1 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.38	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.30				
2 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.30				
3 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.37	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.30				
4 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.37	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.30				
5 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
6 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
7 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.30				
8 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
9 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.37	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
10 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
11 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.30				
12 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.33	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.30				
13 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.37	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.30				
14 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
15 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
16 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.36	0.50	0.40	0.50	0.55	0.30	0.30	0.60	0.30				
17 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.36	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
18 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.37	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
19 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	－	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
20 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	－	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.30				
21 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	－	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.30				
22 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	－	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.30				
23 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	－	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.30				
24 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.20				
25 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.20				
26 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.37	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
27 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
28 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
29 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.34	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.20				
30 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.20				
31 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.20				
平均	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.41	0.32	0.39	0.35	0.32	0.35	0.50	0.38	0.50	0.60	0.30	0.24	0.60	0.27				
最大値	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
最小値	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.15	0.60	0.20				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 7月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (月)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.40	
2 (火)	0.40	0.40	0.30	0.20	0.50	0.20	0.50	0.40	0.20	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
3 (水)	0.40	0.40	0.30	0.20	0.50	0.30	0.50	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
4 (木)	0.40	0.40	0.30	0.20	0.50	0.30	0.50	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
5 (金)	0.40	0.40	0.40	0.20	0.50	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
6 (土)	0.40	0.40	0.40	0.20	0.50	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
7 (日)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
8 (月)	0.40	0.40	0.40	0.20	0.50	0.30	0.50	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.30	
9 (火)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.30	
10 (水)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.20	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
11 (木)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
12 (金)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
13 (土)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.40	0.30	0.30	
14 (日)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
15 (月)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
16 (火)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
17 (水)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.20	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
18 (木)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
19 (金)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
20 (土)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
21 (日)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
22 (月)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.40	0.20	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
23 (火)	0.40	0.40	0.40	0.25	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.20	0.30	
24 (水)	0.40	0.40	0.40	0.25	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
25 (木)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
26 (金)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.50	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
27 (土)	0.40	0.40	0.30	0.25	0.40	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
28 (日)	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
29 (月)	0.40	0.40	0.30	0.25	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
30 (火)	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.20	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
31 (水)	0.40	0.30	0.30	0.25	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
平均	0.36	0.40	0.37	0.27	0.45	0.29	0.46	0.43	0.28	0.28	0.40	0.50	0.37	0.37	0.20	0.32	
最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.50	0.45	0.40	0.30	0.40	
最小値	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.40	0.40	0.20	0.20	0.30	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 8月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	寺袋	日向	池田	馬懸				
1 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.29	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.20				
2 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
3 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.39	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
4 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.20	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
5 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.20	0.35	0.29	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
6 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.15				
7 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
8 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.15				
9 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.15				
10 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.38	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.15				
11 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.50	0.15				
12 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.30	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.50	0.15				
13 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.15				
14 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.15				
15 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.15				
16 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.32	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.45	0.60	0.15				
17 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.45	0.60	0.15				
18 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.50	0.60	0.15				
19 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.45	0.50	0.15				
20 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.45	0.60	0.15				
21 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.45	0.60	0.15				
22 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.45	0.60	0.15				
23 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.15				
24 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.37	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.15				
25 (日)	0.40	0.50	0.40	0.50	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.37	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.40	0.60	0.15				
26 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.55	0.30	0.45	0.60	0.15				
27 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.36	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.30	0.60	0.15				
28 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.37	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.50	0.60	0.15				
29 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.40	0.33	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.50	0.60	0.15				
30 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.38	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.50	0.50	0.15				
31 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.38	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.50	0.60	0.15				
平均	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.26	0.40	0.35	0.34	0.34	0.50	0.38	0.50	0.60	0.30	0.41	0.59	0.16				
最大値	0.40	0.50	0.40	0.50	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.39	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.50	0.60	0.20				
最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.30	0.20	0.30	0.29	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.25	0.50	0.15				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 8月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根木町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (木)	0.30	0.40	0.30	0.20	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
2 (金)	0.30	0.40	0.30	0.20	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
3 (土)	0.30	0.40	0.30	0.25	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.30	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
4 (日)	0.30	0.40	0.30	0.25	0.30	0.20	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
5 (月)	0.30	0.40	0.30	0.25	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
6 (火)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
7 (水)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
8 (木)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
9 (金)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
10 (土)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
11 (日)	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.20	0.30	
12 (月)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.20	0.40	0.30	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.30	0.20	0.30	
13 (火)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.30	0.40	0.30	0.20	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.30	0.30	
14 (水)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.20	0.30	
15 (木)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
16 (金)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
17 (土)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.45	0.30	0.20	0.30	
18 (日)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
19 (月)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
20 (火)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
21 (水)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
22 (木)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
23 (金)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
24 (土)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
25 (日)	0.30	0.40	0.30	0.10	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
26 (月)	0.30	0.40	0.30	0.10	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
27 (火)	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.20	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
28 (水)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
29 (木)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.20	0.30	
30 (金)	0.30	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
31 (土)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.25	0.30	0.20	0.30	
平均	0.30	0.40	0.30	0.28	0.38	0.29	0.40	0.39	0.26	0.29	0.39	0.50	0.37	0.30	0.20	0.30	
最大値	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.30	0.30	
最小値	0.30	0.40	0.30	0.10	0.30	0.20	0.40	0.30	0.20	0.20	0.30	0.40	0.25	0.30	0.20	0.30	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 9月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	寺袋	日向	池田	馬懸				
1 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.00	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.50	0.60	0.15				
2 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.31	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.50	0.60	0.15				
3 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.37	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.45	0.60	0.15				
4 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.45	0.60	0.15				
5 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.10				
6 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.10				
7 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.10				
8 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.10				
9 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
10 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
11 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
12 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.34	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.40	0.60	0.20				
13 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.55	0.30	0.35	0.60	0.20				
14 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
15 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.55	0.30	0.30	0.60	0.20				
16 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.37	0.50	0.40	0.50	0.55	0.30	0.30	0.60	0.20				
17 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.30	0.50	0.50	0.30	0.25	0.60	0.20				
18 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.55	0.30	0.20	0.60	0.20				
19 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.20				
20 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.20	0.60	0.20				
21 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.35	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
22 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
23 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
24 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
25 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.25	0.60	0.20				
26 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
27 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
28 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
29 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
30 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
平均	0.40	0.46	0.40	0.40	0.30	0.40	0.26	0.40	0.36	0.36	0.33	0.50	0.38	0.50	0.59	0.30	0.33	0.60	0.18				
最大値	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.37	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.50	0.60	0.20				
最小値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.40	0.30	0.35	0.00	0.50	0.30	0.50	0.50	0.30	0.20	0.60	0.10				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 9月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1(日)	0.30	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	
2(月)	0.30	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.25	0.30	0.30	0.20	
3(火)	0.30	0.40	0.30	0.25	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	
4(水)	0.30	0.40	0.30	0.25	0.30	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
5(木)	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	
6(金)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
7(土)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.20	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
8(日)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
9(月)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
10(火)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	
11(水)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.20	0.30	
12(木)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.35	0.30	0.20	0.30	
13(金)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.40	0.35	0.30	0.20	0.30	
14(土)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
15(日)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
16(月)	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.40	0.35	0.30	0.20	0.30	
17(火)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
18(水)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30	0.30	0.20	0.30	
19(木)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
20(金)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.40	0.35	0.30	0.20	0.30	
21(土)	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
22(日)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.30	
23(月)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.20	0.30	
24(火)	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40	0.20	0.40	0.50	0.20	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
25(水)	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
26(木)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
27(金)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
28(土)	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.40	0.35	0.30	0.20	0.30	
29(日)	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.50	0.40	0.35	0.30	0.20	0.30	
30(月)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
平均	0.30	0.40	0.34	0.34	0.39	0.29	0.40	0.46	0.29	0.28	0.40	0.48	0.34	0.30	0.22	0.30	
最大値	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	
最小値	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.40	0.40	0.20	0.20	0.30	0.40	0.25	0.30	0.20	0.20	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 10月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	寺袋	日向	池田	馬懸				
1 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
2 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
3 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
4 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
5 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
6 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.20				
7 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.33	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
8 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
9 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
10 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
11 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.32	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
12 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
13 (日)	0.40	0.60	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.33	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.35	0.60	0.20				
14 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.30	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
15 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
16 (水)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.33	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.40	0.60	0.20				
17 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.32	0.50	0.40	0.50	0.55	0.30	0.40	0.60	0.20				
18 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
19 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
20 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
21 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
22 (火)	0.40	0.60	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
23 (水)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
24 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
25 (金)	0.40	0.60	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
26 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
27 (日)	0.40	0.60	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
28 (月)	0.40	0.60	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
29 (火)	0.40	0.60	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.31	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.20				
30 (水)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.20				
31 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
平均	0.40	0.52	0.40	0.35	0.30	0.40	0.32	0.39	0.36	0.36	0.33	0.50	0.37	0.50	0.60	0.30	0.36	0.60	0.20				
最大値	0.40	0.60	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.20				
最小値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.30	0.60	0.20				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 10月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (火)	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
2 (水)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
3 (木)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
4 (金)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
5 (土)	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
6 (日)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
7 (月)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.40	0.50	0.20	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.20	0.30	
8 (火)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
9 (水)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
10 (木)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
11 (金)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
12 (土)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.20	0.30	
13 (日)	0.30	0.40	0.40	0.10	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	
14 (月)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.50	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	
15 (火)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	
16 (水)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	
17 (木)	0.30	0.40	0.40	0.15	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	
18 (金)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	
19 (土)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.20	0.30	
20 (日)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.20	0.30	
21 (月)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.30	0.30	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.45	0.30	0.20	0.40	
22 (火)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.40	0.30	0.30	0.50	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	
23 (水)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.50	0.50	0.45	0.30	0.20	0.40	
24 (木)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.20	0.40	
25 (金)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
26 (土)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.40	
27 (日)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.40	
28 (月)	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.40	
29 (火)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.40	0.30	0.40	0.50	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
30 (水)	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
31 (木)	0.30	0.40	0.40	0.25	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.20	0.40	
平均	0.30	0.40	0.40	0.26	0.42	0.30	0.38	0.47	0.29	0.31	0.41	0.49	0.40	0.30	0.22	0.35	
最大値	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.45	0.30	0.30	0.40	
最小値	0.30	0.40	0.40	0.10	0.40	0.20	0.30	0.40	0.20	0.20	0.40	0.40	0.35	0.30	0.20	0.30	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 11月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	寺袋	日向	池田	馬懸				
1 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
2 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
3 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.36	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
4 (月)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
5 (火)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.35	0.33	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.20				
6 (水)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
7 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
8 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.20				
9 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
10 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
11 (月)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
12 (火)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.20				
13 (水)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.20				
14 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.32	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.20				
15 (金)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.31	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
16 (土)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.29	0.50	0.50	0.50	0.55	0.30	0.40	0.60	0.20				
17 (日)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.20				
18 (月)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.20				
19 (火)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.32	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.45	0.60	0.20				
20 (水)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.40	0.30	0.34	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.40	0.60	0.20				
21 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.34	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.50	0.60	0.20				
22 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.36	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.50	0.60	0.20				
23 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.50	0.60	0.20				
24 (日)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.33	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.45	0.60	0.20				
25 (月)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.45	0.60	0.20				
26 (火)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.32	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.40	0.60	0.20				
27 (水)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.45	0.60	0.30				
28 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.34	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.45	0.60	0.30				
29 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.35	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.50	0.60	0.20				
30 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.40	0.35	0.36	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.50	0.60	0.20				
平均	0.40	0.48	0.40	0.30	0.30	0.44	0.38	0.39	0.36	0.33	0.33	0.50	0.37	0.50	0.62	0.30	0.42	0.60	0.21				
最大値	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.36	0.50	0.50	0.50	0.65	0.30	0.50	0.60	0.30				
最小値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.50	0.30	0.50	0.55	0.30	0.30	0.60	0.20				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 11月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (金)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.40	
2 (土)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
3 (日)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
4 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	
5 (火)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	
6 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	
7 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	
8 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	
9 (土)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.20	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	
10 (日)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	
11 (月)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	
12 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
13 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.35	0.30	0.30	0.40	
14 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
15 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
16 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
17 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.50	0.50	0.45	0.30	0.30	0.40	
18 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.40	
19 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.30	0.30	0.40	
20 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.45	0.30	0.30	0.40	
21 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.30	0.40	
22 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.30	0.30	0.40	
23 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	
24 (日)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	
25 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	
26 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.40	
27 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	0.50	
28 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.30	0.40	
29 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.30	0.30	0.40	
30 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.30	0.30	0.40	
平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.51	0.29	0.40	0.50	0.31	0.30	0.40	0.50	0.42	0.30	0.30	0.38	
最大値	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.50	
最小値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.20	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	0.50	0.35	0.30	0.30	0.30	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 12月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	菖蒲平	寺袋	池田	馬懸				
1 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
2 (月)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
3 (火)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.34	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
4 (水)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.34	0.50	0.30	0.50	0.60	0.20	0.30	0.60	0.30				
5 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.35	0.35	0.50	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
6 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
7 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.40	0.35	0.32	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
8 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.33	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
9 (月)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.32	0.50	0.30	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
10 (火)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
11 (水)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.31	0.50	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
12 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.34	0.50	0.30	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
13 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.34	0.50	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
14 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
15 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.40	0.35	0.33	0.50	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
16 (月)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.33	0.50	0.50	0.50	0.55	0.30	0.30	0.60	0.30				
17 (火)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
18 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
19 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
20 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
21 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
22 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.30	0.35	0.38	0.60	0.40	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
23 (月)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.36	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
24 (火)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
25 (水)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.31	0.60	0.50	0.50	0.65	0.20	0.30	0.60	0.30				
26 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
27 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
28 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
29 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
30 (月)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.33	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
31 (火)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
平均	0.40	0.49	0.40	0.30	0.30	0.50	0.42	0.37	0.34	0.36	0.33	0.55	0.45	0.50	0.62	0.29	0.30	0.60	0.31				
最大値	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.38	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
最小値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.30	0.20	0.30	0.31	0.50	0.30	0.50	0.55	0.20	0.30	0.60	0.30				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 元年 12月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.20	0.40	
2 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
3 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
4 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
5 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
6 (金)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
7 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
8 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
9 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.35	0.40	0.30	0.50	
10 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.20	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
11 (水)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
12 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
13 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
14 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	
15 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
16 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
17 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
18 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
19 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
20 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
21 (土)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
22 (日)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
23 (月)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.20	0.50	
24 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
25 (水)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
26 (木)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
27 (金)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
28 (土)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.20	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
29 (日)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
30 (月)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	
31 (火)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
平均	0.40	0.40	0.40	0.44	0.50	0.30	0.40	0.50	0.31	0.29	0.37	0.50	0.45	0.40	0.20	0.42	
最大値	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	
最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.40	0.20	0.20	0.30	0.50	0.35	0.30	0.20	0.40	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2年 1月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	菖蒲平	寺袋	池田	馬懸				
1 (水)	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
2 (木)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.20	0.35	0.34	0.60	0.60	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
3 (金)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
4 (土)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.65	0.20	0.30	0.60	0.30				
5 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
6 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.33	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
7 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
8 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.33	0.60	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
9 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.40				
10 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
11 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
12 (日)	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
13 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.36	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.30				
14 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.36	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
15 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.35	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30				
16 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.50	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.55	0.30	0.30	0.60	0.30				
17 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.38	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.50	0.30				
18 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.35	0.35	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.50	0.30				
19 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.36	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.50	0.30				
20 (月)	0.40	0.60	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.50	0.30				
21 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.50	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.50	0.30				
22 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.50	0.30				
23 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.35	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
24 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.36	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
25 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.65	0.20	0.30	0.40	0.30				
26 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.30				
27 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.30				
28 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.30				
29 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.30				
30 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.30	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.30				
31 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.30				
平均	0.40	0.50	0.40	0.38	0.30	0.50	0.50	0.38	0.36	0.36	0.34	0.60	0.50	0.50	0.62	0.29	0.30	0.52	0.30				
最大値	0.40	0.60	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.38	0.60	0.60	0.50	0.65	0.30	0.30	0.60	0.40				
最小値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.30	0.20	0.35	0.30	0.60	0.40	0.50	0.55	0.20	0.30	0.40	0.30				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2年 1月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (水)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
2 (木)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
3 (金)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
4 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
5 (日)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
6 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
7 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.30	0.50	
8 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
9 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
10 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
11 (土)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
12 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
13 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.20	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	
14 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
15 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
16 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
17 (金)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
18 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.20	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	
19 (日)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
20 (月)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
21 (火)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
22 (水)	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
23 (木)	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
24 (金)	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	
25 (土)	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
26 (日)	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.20	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
27 (月)	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
28 (火)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
29 (水)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
30 (木)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
31 (金)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
平均	0.40	0.40	0.42	0.44	0.48	0.30	0.40	0.50	0.30	0.27	0.36	0.50	0.49	0.40	0.21	0.48	
最大値	0.40	0.40	0.50	0.50	0.60	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	
最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.20	0.20	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2年 2月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢					胆 沢					衣 川							
水系	見分森系(1)	見分森系(2)	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字 石切	字寺領	姉体町字 水ノ口前	黒石町字 正法寺	羽田町字 森	古城字 高代寺	鶴ノ木	白山字 保志場	駅東二丁目	生母字 北羽毛	若柳字 横岳前山	小山字 大袋	若柳字 下鹿合	南都田字 猪川	南都田字 糞谷田	菖蒲平	寺袋	池田	馬懸				
1 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.30				
2 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.35	0.37	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
3 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.30	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
4 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.30				
5 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.35	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
6 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
7 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
8 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
9 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
10 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
11 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
12 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
13 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
14 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.30	0.30				
15 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.30	0.35	0.35	0.60	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.30	0.30				
16 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.35	0.29	0.60	0.50	0.50	0.55	0.30	0.30	0.40	0.30				
17 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
18 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.35	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.30	0.30				
19 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
20 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.30	0.30				
21 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.37	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
22 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.35	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.30				
23 (日)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.20	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.40				
24 (月)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.36	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
25 (火)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
26 (水)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
27 (木)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.34	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.30				
28 (金)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.35	0.32	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.40				
29 (土)	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.35	0.30	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.40				
平均	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.37	0.34	0.35	0.33	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.39	0.31				
最大値	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.37	0.60	0.50	0.50	0.65	0.30	0.30	0.40	0.40				
最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.20	0.30	0.29	0.60	0.40	0.50	0.55	0.30	0.30	0.30	0.30				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2年 2月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字 柏原	岩谷堂字 御所橋	田原字 宮地	田原字 飛沢	田原字 大平	伊手字 口沢	伊手字 八幡	伊手字 八幡	藤里字 田中	米里字 小里原	米里字 下川辺	玉里字 楓ノ木谷地	梁川字 地藏堂	広瀬字 中島	広瀬字 川原	梁川字 武道坂	
1 (土)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
2 (日)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.40	
3 (月)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
4 (火)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
5 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
6 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	
7 (金)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	
8 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.55	0.40	0.20	0.50	
9 (日)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.55	0.40	0.20	0.50	
10 (月)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.55	0.40	0.20	0.50	
11 (火)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.50	0.55	0.40	0.20	0.50	
12 (水)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.20	0.40	0.50	0.30	0.20	0.30	0.50	0.55	0.40	0.20	0.50	
13 (木)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.30	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	
14 (金)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
15 (土)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
16 (日)	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
17 (月)	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
18 (火)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.50	
19 (水)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.20	0.50	
20 (木)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30	0.40	0.50	0.45	0.40	0.30	0.50	
21 (金)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
22 (土)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
23 (日)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.40	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
24 (月)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.20	0.40	0.40	0.40	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
25 (火)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
26 (水)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.20	0.30	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
27 (木)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.20	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
28 (金)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
29 (土)	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.30	0.30	0.40	0.50	0.50	0.40	0.20	0.50	
平均	0.40	0.40	0.39	0.48	0.49	0.30	0.40	0.48	0.32	0.28	0.39	0.50	0.51	0.40	0.22	0.49	
最大値	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.55	0.40	0.30	0.50	
最小値	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	0.50	0.45	0.40	0.20	0.40	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2年 3月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																				単位:mg/l			
区域	水沢					前沢					胆沢					衣川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	上島系	前沢浄水場系(2)	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	上立沢系	古戸系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切地内	字寺領地内	姉体町字地内	黒石町字正法寺地内	羽田町字森地内	古城字高代寺地内	鶉ノ木地内	白山字保志場地内	駅東地内	生母字北羽毛地内	若柳字横岳前山地内	小山字二ノ台長根地内	若柳下鹿合地内	南都田字猪川地内	南都田字糍谷田地内	寺袋地内	日向地内	池田地内	馬懸地内				
1(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
2(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
3(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
4(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
5(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
6(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
7(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.29	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
8(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
9(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
10(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
11(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.28	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.4				
12(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
13(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.33	0.6	0.5	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.4				
14(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
15(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.35	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
16(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
17(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
18(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
19(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.35	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
20(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
21(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.4				
22(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.30	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.4				
23(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
24(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
25(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
26(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
27(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
28(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
29(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
30(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
31(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
平均	0.40	0.51	0.40	0.40	0.30	0.50	0.49	0.39	0.35	0.34	0.31	0.60	0.50	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.36				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.4				
最小値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.28	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.3				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2年 3月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系(1)	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系(1)	武道坂系(1)	
採水場所	稲瀬字柏原地 内	岩谷堂字 御所橋地内	田原字宮地地内	田原字飛沢 地内	田原字大平 地内	伊手字口沢地内	伊手字八幡地内	伊手字八幡 地内	藤里字田中地 内	米里字小里原 地内	米里字下川辺 地内	玉里字瓢ノ木 谷地地内	梁川字地藏堂 地内	広瀬字中島地 内	広瀬字川原地 内	江刺区梁川字 武道坂地内	
1(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	
2(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
3(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
4(水)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
5(木)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	
6(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
7(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.55	0.4	0.2	0.5	
8(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
9(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
10(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
11(水)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
12(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	
13(金)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	
14(土)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.55	0.4	0.3	0.5	
15(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
16(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	
17(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	
18(水)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
19(木)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
20(金)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
21(土)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
22(日)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
23(月)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
24(火)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
25(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
26(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
27(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
28(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
29(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
30(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.55	0.5	0.2	0.5	
31(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
平均	0.35	0.40	0.40	0.47	0.47	0.27	0.40	0.43	0.33	0.32	0.40	0.50	0.50	0.45	0.23	0.50	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.55	0.5	0.4	0.5	
最小値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.5	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし