R2 水質検査結果(原水)

水源の名称: 江刺第2水源

採水地点:江刺第2水源

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/5/18										
1	一般細菌	100/1ml以下	0										
2	大腸菌		＜ 1.8										
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003										
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005										
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001										
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001										
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001										
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002										
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004										
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.14										
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08										
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10										
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002										
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004										
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002										
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001										
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001										
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001										
21	塩素酸	0.6mg/l以下											
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下											
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下											
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下											
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下											
26	臭素酸	0.01mg/l以下											
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下											
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下											
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下											
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下											
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005										
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005										
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030										
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005										
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	13.6										
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002										
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11.1										
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	128										
40	蒸発残留物	500mg/l以下	178										
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02										
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001										
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001										
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002										
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005										
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4										
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.4										
48	味	異常でないこと											
49	臭気	異常でないこと	異常なし										
50	色度	5度以下	＜ 1										
51	濁度	2度以下	＜ 0.1										

R2 水質検査結果(原水)

水源の名称: 江刺第3水源

採水地点: 江刺第3水源

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/5/18											
1	一般細菌	100/1ml以下	0											
2	大腸菌		＜ 1.8											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005											
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004											
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.74											
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08											
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10											
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002											
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004											
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002											
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下												
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005											
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030											
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005											
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	9.9											
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001											
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.3											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	74											
40	蒸発残留物	500mg/l以下	165											
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02											
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001											
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001											
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002											
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005											
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.4											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	＜ 1											
51	濁度	2度以下	＜ 0.1											

R2 水質検査結果(原水)

水源の名称: 江刺第4水源

採水地点: 江刺第4水源

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/5/18											
1	一般細菌	100/1ml以下	0											
2	大腸菌		＜ 1.8											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005											
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004											
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.50											
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08											
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10											
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002											
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004											
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002											
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下												
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.009											
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030											
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.009											
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	9.7											
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001											
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	10.1											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	83											
40	蒸発残留物	500mg/l以下	163											
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02											
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001											
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001											
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002											
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005											
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.3											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	＜ 1											
51	濁度	2度以下	＜ 0.1											

R2 水質検査結果(原水)

水源の名称：根木町水源

採水地点：根木町浄水場

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/5/18												
1	一般細菌	100/1ml以下	11												
2	大腸菌		540.0												
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.29												
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08												
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下													
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下													
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下													
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下													
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	3.5												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001												
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.3												
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	31												
40	蒸発残留物	500mg/l以下	66												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5												
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6												
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	2												
51	濁度	2度以下	0.1												

R2 水質検査結果(原水)

水源の名称: 川内水源

採水地点: 川内浄水場

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/5/18												
1	一般細菌	100/1ml以下	20												
2	大腸菌		130.0												
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.23												
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08												
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下													
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下													
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下													
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下													
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.008												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	4.6												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001												
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.3												
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	23												
40	蒸発残留物	500mg/l以下	65												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.6												
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5												
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと	青草臭												
50	色度	5度以下	3												
51	濁度	2度以下	0.9												

R2 水質検査結果(原水)

水源の名称: 玉川水源

採水地点: 玉川水源

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/5/18											
1	一般細菌	100/1ml以下	4											
2	大腸菌		＜ 1.8											
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005											
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004											
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.62											
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08											
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10											
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002											
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005											
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004											
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002											
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001											
21	塩素酸	0.6mg/l以下												
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下												
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下												
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下												
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	0.01mg/l以下												
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下												
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下												
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下												
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下												
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.009											
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030											
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005											
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	6.5											
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001											
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.0											
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	52											
40	蒸発残留物	500mg/l以下	114											
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02											
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001											
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001											
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002											
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005											
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3											
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7											
48	味	異常でないこと												
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	＜ 1											
51	濁度	2度以下	＜ 0.1											

R2 水質検査結果(原水)

水源の名称: 種山水源

採水地点: 種山水源

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/5/18												
1	一般細菌	100/1ml以下	0												
2	大腸菌		＜ 1.8												
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003												
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.07												
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08												
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下													
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下													
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下													
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下													
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	6.0												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001												
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.0												
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	48												
40	蒸発残留物	500mg/l以下	92												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3												
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2												
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 1												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												

R2 水質検査結果(原水)

水源の名称: 古歌葉水源

採水地点: 古歌葉配水池

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/5/18												
1	一般細菌	100/1ml以下	3												
2	大腸菌		＜ 1.8												
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002												
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.3												
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08												
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下													
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下													
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下													
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下													
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	4.7												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001												
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.1												
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	46												
40	蒸発残留物	500mg/l以下	85												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3												
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8												
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	1												
51	濁度	2度以下	0.9												

R2 水質検査結果(原水)

水源の名称: 戸中水源

採水地点: 戸中水源

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/5/18												
1	一般細菌	100/1ml以下	0												
2	大腸菌		＜ 1.8												
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002												
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.44												
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08												
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下													
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下													
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下													
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下													
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	3.9												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.009												
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.8												
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	73												
40	蒸発残留物	500mg/l以下	108												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3												
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7												
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 1												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												