R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(見分森配水池)

採水地点: 水沢字笹森谷地

（水沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/4/13	2020/5/11	2020/6/9	2020/7/6	2020/8/3	2020/9/8	2020/10/5	2020/11/9	2020/12/8	2021/1/12	2021/2/1	2021/3/2	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			0.009			0.01			＜ 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.005			0.004			＜ 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			0.012			0.014			＜ 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.006			0.007			0.004			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			0.003			0.004			＜ 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.01									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.4									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.4	6.5	5.1	5.7	6.8	6.9	6.8	7.1	6.2	6.0	6.2	6.8	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				21									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				87									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 上島第1・2・伊手迎水源

採水地点: 水沢姉体町字水ノ口前

○水質基準項目

（水沢）

番号	項目	基準値	2020/4/13	2020/5/11	2020/6/9	2020/7/6	2020/7/20	2020/8/3	2020/9/8	2020/10/5	2020/11/9	2020/12/8	2021/1/12	2021/2/1	2021/3/2
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.54			1.59				2.53			1.57		
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06				＜ 0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006				＜ 0.006			＜ 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009				＜ 0.009			＜ 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.009									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				9.3									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11.7	11.3	11.1	10.7		9.7	10.3	10.4	10.9	10.2	11.1	11.9	12.0
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	67			68				82			69		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	134			217				150			156		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3		＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.6		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 小島水源

採水地点: 水沢黒石町字大久保

（水沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/4/13	2020/5/11	2020/6/9	2020/7/6	2020/7/20	2020/8/18	2020/9/8	2020/10/5	2020/11/9	2020/12/8	2021/1/12	2021/2/1	2021/3/2
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.23									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06				＜ 0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006				＜ 0.006			＜ 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009				＜ 0.009			＜ 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.006									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				8.6									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	10.2	10.1	10.3	10.2		11.9	11.4	11.6	11.4	10.7	10.3	10.1	10.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	87			80				105			90		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	151			231				172			179		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3		0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.7		7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 下小谷木水源

採水地点: 水沢羽田町字御山下

（水沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2020/4/13	2020/5/11	2020/6/9	2020/7/6	2020/7/20	2020/8/3	2020/9/8	2020/10/5	2020/11/9	2020/12/8	2021/1/12	2021/2/1	2021/3/2
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	2
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.25									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.06				0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002				＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.006			＜ 0.006				＜ 0.006			＜ 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001				＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	＜ 0.010			＜ 0.010				＜ 0.010			＜ 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.003			＜ 0.003				＜ 0.003			＜ 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.009			＜ 0.009				＜ 0.009			＜ 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008				＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				12.8									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	13.3	13.5	13.1	12.6		11.1	11.9	11.9	12.2	12.6	12.8	12.9	12.5
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	105			99				102			106		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	185			273				177			214		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001		＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1		＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1