

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 江刺第2水源

採水地点：江刺稻瀬字大文字

○水質基準項目

(江刺)

[illegible]

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 江刺第3水源

採水地点：江刺男石一丁目

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/7/20	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.53									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	リン素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.013									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.006									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.044									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.052									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				10.1									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.5	9.6	9.7	9.4		9.3	9.0	8.8	9.0	9.1	9.2	9.3	9.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	75			73				76			74		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	155			172				155			140		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7	6.4	6.4	6.4		6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.6	6.5	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 江刺第4水源

採水地点：江刺愛宕字宿

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/7/20	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.48									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	リン素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.012									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.087									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				9.9									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	10.4	10.3	10.3	10.2		10.1	9.7	9.4	9.6	9.6	9.8	10.1	10.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	79			75				78			78		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	161			177				158			145		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.4	6.5	6.6		6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.7	6.5	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 根木町水源

採水地点:江刺 田原字飛沢

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.33									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	リン素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.08			0.12			0.14			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			0.021			0.009			< 0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25	ジブromジクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			0.026			0.013			< 0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.012			0.005			0.003			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.003			0.005			0.004			< 0.003			
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.026									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.008									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.6									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	6.2	6.3	6.6	5.7	5.6	7.5	7.8	6.9	6.7	7.5	10.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				26									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				56									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.6	0.4	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	6.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 川内水源

採水地点：江刺田原字大平

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.21									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	リン素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06			0.09			0.15			0.09			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			0.008			< 0.006			< 0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			0.011			< 0.010			< 0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.004			< 0.003			< 0.003			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.003			0.003			< 0.003			< 0.003			
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.015									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.2									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.5	7.6	7.4	7.2	7.7	7.7	7.6	7.4	7.3	15.3	7.7	7.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				20									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	54			48			54			31			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1	7.1	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称:玉川水源

採水地点：江刺藤里字上長沢

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/7/20	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.55									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06				0.06			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006				< 0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003		
25	ジフロクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010				< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010				< 0.010		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009				< 0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.033									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.007									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.040									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				7.1									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.1	7.3	7.1	6.2		5.7	5.8	5.7	6.1	6.4	7.2	7.5	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	49			57				50			59		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	97			117				94			88		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4		0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.1	7.0	7.0		7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 種山水源

採水地点：江刺伊手字八幡

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.85									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	リン素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06			0.06			< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002				< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006		< 0.006				< 0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003			
25	ジブromジクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010		< 0.010				< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001				< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010		< 0.010				< 0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003				< 0.003			
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009		< 0.009				< 0.009			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008				< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.015									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.009									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.3									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3	5.3	5.2	5.8	5.7	5.9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				46									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	86			90			89			67			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.3	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 古歌葉水源

採水地点：江刺米里字八幡

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.28									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25	ジブクロメクロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29	ブロモジクロメタン	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
30	ブロホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.006									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.033									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.1									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	7.2	7.1	7.4	7.9	7.2	6.8	6.6	6.4	6.0	6.0	6.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				45									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	77			73			77			52			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	8.0	8.0	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 戸中水源

採水地点：江刺米里字挾石

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.002								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.34								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ホルム素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.009								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.009								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.0								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	4.8	4.8	4.5	5.0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	77			83			71			68		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	89			113			102			71		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				0.02								
42	ジェオミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点：江刺広瀬字柿ノ木

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	がミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.10								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	リン素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06		< 0.06			< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			0.012		0.012			< 0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003		< 0.003			< 0.003			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010		< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			0.015		0.016			< 0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.007		0.007			0.004			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.003		0.004			< 0.003			
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009		< 0.009			< 0.009			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.011								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.5								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	6.2	5.1	6.2	7.3	7.1	6.9	7.2	6.3	6.1	6.2	7.1

R2 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点：江刺岩谷堂字菖蒲沢

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2020/4/20	2020/5/19	2020/6/15	2020/7/13	2020/8/17	2020/9/15	2020/10/12	2020/11/16	2020/12/14	2021/1/18	2021/2/15	2021/3/8
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアニド	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	砒素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロプロピレン	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06		< 0.06			< 0.06			
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002		< 0.002			< 0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.006			0.014		0.013			< 0.006			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.004		< 0.003			0.003			
25	ジブromジクロロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010		< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	< 0.010			0.017		0.018			< 0.010			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.007		0.007			0.004			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003			0.003		0.005			< 0.003			
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009		< 0.009			< 0.009			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008		< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.008								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.011								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.5								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.9	6.3	5.2	6.1	6.9	7.1	7.0	7.1	6.3	6.1	6.2	7.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				23								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				44								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1