

令和 3 年 3 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	噌味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸				
1(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
2(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3				
3(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
4(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
5(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.38	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
6(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.35	0.42	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
7(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
8(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
9(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
10(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
11(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.3				
12(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3				
13(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.35	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
14(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.44	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
15(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.29	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
16(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
17(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
18(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.44	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4				
19(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4				
20(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
21(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.38	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3				
22(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
23(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
24(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.38	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4				
25(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
26(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
27(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
28(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
29(月)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.38	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
30(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
31(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
平均	0.31	0.50	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.36	0.37	0.60	0.50	0.50	0.61	0.31	0.30	0.47	0.31				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.44	0.60	0.5	0.5	0.65	0.4	0.3	0.5	0.4				
最小値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	0.29	0.60	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 3 年 3 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティイ系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
2(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
3(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
4(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
5(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
6(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
7(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
8(月)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
9(火)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
10(水)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
11(木)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
12(金)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
13(土)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
14(日)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
15(月)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
16(火)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
17(水)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
18(木)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
19(金)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
20(土)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
21(日)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
22(月)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
23(火)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24(水)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
25(木)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
26(金)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
27(土)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
28(日)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
29(月)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
30(火)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
31(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
平均	0.40	0.40	0.40	0.33	0.40	0.31	0.41	0.50	0.39	0.31	0.35	0.50	0.48	0.45	0.45	0.42	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
最小値	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 3 年 2 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸				
1(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
2(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
3(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
4(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
5(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
6(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
7(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.38	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
8(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.41	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
9(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.42	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3				
10(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.40	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3				
11(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
12(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
13(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3				
14(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
15(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3				
16(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
17(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	－	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
18(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	－	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
19(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	－	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4				
20(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	－	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4				
21(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	－	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.4				
22(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	－	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
23(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	－	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
24(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.38	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3				
25(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.41	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
26(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3				
27(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3				
28(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.38	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
平均	0.30	0.48	0.40	0.40	0.33	0.50	0.50	0.39	0.37	0.39	0.60	0.49	0.50	0.61	0.30	0.30	0.48	0.31				
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.42	0.60	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.4				
最小値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2	0.35	0.36	0.60	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 3 年 2 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	
2(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	
3(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.5	0.2	0.5	
4(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.45	0.5	0.2	0.4	
5(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.45	0.5	0.2	0.5	
6(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
7(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
8(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.55	0.5	0.2	0.5	
9(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.55	0.5	0.2	0.5	
10(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
11(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.55	0.5	0.2	0.5	
12(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.55	0.5	0.2	0.5	
13(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.55	0.5	0.5	0.5	
14(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.55	0.4	0.4	0.5	
15(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	
16(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	
17(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	
18(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	
19(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	
20(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	
21(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	
22(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	
23(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	
24(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	
25(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.4	0.5	
26(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.45	0.4	0.4	0.5	
27(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.4	0.5	
28(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.4	0.5	
平均	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.29	0.40	0.51	0.36	0.34	0.31	0.50	0.50	0.44	0.33	0.49	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.55	0.5	0.5	0.5	
最小値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 3 年 1 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																		単位:mg/l
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷水系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
2(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3
3(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.41	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
4(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.40	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3
5(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
6(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.42	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
7(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.40	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
8(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.35	0.42	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
9(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.42	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
10(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.35	0.42	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
11(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.42	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.3
12(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.38	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3
13(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.42	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
14(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.41	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.4	0.3
15(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.44	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.5	0.3
16(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.40	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3
17(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.39	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.6	0.3
18(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	0.41	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
19(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
20(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.42	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3
21(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
22(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
23(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	0.40	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
24(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
25(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
26(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.40	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
27(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.40	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
28(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3
29(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3
30(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.5	0.3
31(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.41	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3
平均	0.30	0.48	0.40	0.40	0.36	0.50	0.47	0.40	0.38	0.40	0.60	0.42	0.50	0.61	0.30	0.30	0.40	0.30
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.44	0.60	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3
最小値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.38	0.60	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.3

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 3 年 1 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	
2(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	
3(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	
4(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	
5(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
6(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
7(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
8(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
9(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
10(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
11(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
12(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.5	0.2	0.4	
13(水)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.45	0.5	0.3	0.4	
14(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	
15(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
16(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
17(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
18(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	
19(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
20(水)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
21(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
22(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
23(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
24(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
25(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
26(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.45	0.5	0.2	0.5	
27(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
28(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
29(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
30(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
31(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
平均	0.40	0.40	0.40	0.44	0.40	0.30	0.40	0.50	0.34	0.30	0.30	0.49	0.49	0.49	0.22	0.45	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
最小値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 12 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸				
1(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
2(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
3(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
4(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.35	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
5(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
6(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.2				
7(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.31	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
8(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
9(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
10(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.35	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
11(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
12(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
13(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.36	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
14(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
15(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
16(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
17(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.35	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
18(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
19(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
20(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
21(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.4	0.3				
22(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.6	0.4	0.5	0.65	0.4	0.3	0.4	0.3				
23(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
24(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.39	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
25(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.39	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
26(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
27(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.36	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
28(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.35	0.39	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
29(火)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.35	0.40	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
30(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.37	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
31(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.41	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
平均	0.30	0.50	0.40	0.40	0.37	0.50	0.40	0.39	0.38	0.36	0.60	0.42	0.50	0.61	0.30	0.30	0.40	0.24				
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.41	0.60	0.5	0.5	0.65	0.4	0.3	0.4	0.3				
最小値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.31	0.60	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.2				

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 12 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.35	0.4	0.2	0.4	
2(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
3(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
4(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
5(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
6(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
7(月)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	
8(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
9(水)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
10(木)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
11(金)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
12(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
13(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
14(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
15(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
16(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
17(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
18(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
19(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
20(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
21(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
22(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
23(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
24(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
25(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
26(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
27(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	
28(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
29(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	
30(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	
31(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.4	
平均	0.40	0.40	0.40	0.43	0.40	0.30	0.40	0.50	0.36	0.31	0.32	0.50	0.42	0.40	0.28	0.40	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.35	0.4	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 11 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																		単位:mg/l
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(日)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.15
2(月)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.35	0.36	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
3(火)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
4(水)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.35	0.37	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
5(木)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.34	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2
6(金)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.34	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2
7(土)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
8(日)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.31	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2
9(月)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.32	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2
10(火)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
11(水)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
12(木)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
13(金)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
14(土)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
15(日)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
16(月)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
17(火)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
18(水)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
19(木)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
20(金)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
21(土)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.35	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
22(日)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.31	0.6	0.4	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2
23(月)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
24(火)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
25(水)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
26(木)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
27(金)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
28(土)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
29(日)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2
30(月)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
平均	0.30	0.50	0.30	0.40	0.30	0.49	0.38	0.39	0.33	0.33	0.60	0.40	0.50	0.59	0.30	0.30	0.40	0.20
最大値	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.35	0.37	0.60	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2
最小値	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.31	0.60	0.3	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.15

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 11 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(日)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
2(月)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.35	0.3	0.3	0.3	
3(火)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
4(水)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
5(木)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
6(金)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
7(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
8(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
9(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	
10(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	
11(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	
12(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	
13(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	
14(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	
15(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	
16(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	
17(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.35	0.4	0.2	0.4	
18(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	
19(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	
20(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	
21(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.45	0.4	0.2	0.3	
22(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	
23(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	
24(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	
25(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	
26(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
27(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
28(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
29(日)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
30(月)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	
平均	0.32	0.40	0.40	0.37	0.40	0.28	0.41	0.50	0.30	0.30	0.34	0.50	0.41	0.37	0.22	0.32	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.45	0.4	0.3	0.4	
最小値	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 10 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸				
1(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
2(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.36	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
3(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
4(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
5(月)	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.33	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
6(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.2				
7(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
8(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
9(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.35	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
10(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
11(日)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
12(月)	0.3	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
13(火)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2				
14(水)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.35	0.35	0.6	0.3	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2				
15(木)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
16(金)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.6	0.3	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2				
17(土)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
18(日)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.6	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2				
19(月)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
20(火)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
21(水)	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
22(木)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
23(金)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.36	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
24(土)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
25(日)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.6	0.3	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.15				
26(月)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.1				
27(火)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.1				
28(水)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.1				
29(木)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.35	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.15				
30(金)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.15				
31(土)	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.6	0.3	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.15				
平均	0.30	0.51	0.33	0.40	0.27	0.40	0.30	0.39	0.34	0.34	0.60	0.30	0.50	0.59	0.31	0.30	0.40	0.18				
最大値	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.36	0.60	0.3	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2				
最小値	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.33	0.60	0.3	0.5	0.55	0.3	0.25	0.4	0.1				

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 10 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
2(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	
3(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	
4(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	
5(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
6(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
7(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.4	
8(木)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.4	
9(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	
10(土)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	
11(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
12(月)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.3	
13(火)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
14(水)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
15(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
16(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
17(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
18(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
19(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
20(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.4	
21(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.4	
22(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
23(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
24(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
25(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
26(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
27(火)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
28(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
29(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
30(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
31(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
平均	0.30	0.40	0.39	0.30	0.39	0.29	0.40	0.43	0.29	0.30	0.37	0.50	0.37	0.30	0.20	0.32	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.45	0.3	0.2	0.4	
最小値	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 9 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																		単位:mg/l
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川			
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	噌味系	北股系
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸
1(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.31	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
2(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.20	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
3(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.20	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
4(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.27	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
5(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.21	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
6(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
7(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.29	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
8(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.20	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
9(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
10(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.28	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2
11(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.27	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
12(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.28	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
13(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
14(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
15(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.35	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
16(水)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
17(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.29	0.6	0.3	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2
18(金)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.55	0.4	0.3	0.4	0.2
19(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.29	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
20(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
21(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
22(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.31	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
23(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
24(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.28	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
25(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
26(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.36	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
27(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.35	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
28(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
29(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.34	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
30(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.36	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2
平均	0.30	0.50	0.40	0.39	0.20	0.40	0.30	0.38	0.30	0.29	0.60	0.37	0.50	0.60	0.31	0.30	0.40	0.20
最大値	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.35	0.36	0.60	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2
最小値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.60	0.3	0.5	0.55	0.3	0.3	0.4	0.2

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 9 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.2	
2(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.3	
3(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.3	
4(金)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.3	
5(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.3	
6(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.2	
7(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.3	
8(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.3	
9(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.4	0.2	0.3	
10(木)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.4	0.2	0.3	
11(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
12(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	
13(日)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
14(月)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
15(火)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
16(水)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.2	0.2	
17(木)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.35	0.3	0.2	0.2	
18(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.2	
19(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
20(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
21(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
22(火)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
23(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
24(木)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
25(金)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
26(土)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.35	0.3	0.2	0.3	
27(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
28(月)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.3	0.2	0.3	
29(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	
30(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	
平均	0.30	0.40	0.40	0.39	0.35	0.29	0.40	0.43	0.28	0.27	0.38	0.45	0.35	0.33	0.20	0.28	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	
最小値	0.3	0.3	0.3	0.15	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 8 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸				
1(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.27	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
2(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
3(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.24	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
4(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.35	0.23	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
5(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.24	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
6(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.24	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
7(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.25	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
8(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.28	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
9(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.25	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
10(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.31	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
11(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
12(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
13(木)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
14(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
15(土)	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.26	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
16(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
17(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.35	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
18(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.45	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
19(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.23	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
20(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.24	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
21(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.31	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
22(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.24	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
23(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.26	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
24(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.41	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
25(火)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.24	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
26(水)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.32	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
27(木)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
28(金)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.25	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
29(土)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
30(日)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.26	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
31(月)	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.35	0.24	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
平均	0.32	0.50	0.40	0.39	0.20	0.41	0.30	0.36	0.31	0.29	0.60	0.40	0.50	0.60	0.30	0.30	0.40	0.20				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.45	0.60	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
最小値	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.23	0.60	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 8 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティイ系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(土)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
2(日)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
3(月)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
4(火)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
5(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
6(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
7(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
8(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
9(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	
10(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	
11(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
12(水)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
13(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
14(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
15(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
16(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
17(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
18(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
19(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
20(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
21(金)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
22(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.35	0.5	0.2	0.3	
23(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.2	0.3	
24(月)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
25(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	
26(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
27(木)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
28(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
29(土)	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
30(日)	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
31(月)	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.35	0.5	0.3	0.2	
平均	0.30	0.40	0.38	0.35	0.34	0.29	0.39	0.41	0.24	0.27	0.38	0.50	0.36	0.49	0.29	0.30	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.3	0.15	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 7 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸				
1(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.37	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
2(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.38	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
3(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
4(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
5(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.36	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3				
6(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
7(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
8(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.36	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
9(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
10(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2				
11(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
12(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2				
13(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
14(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
15(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.32	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
16(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
17(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.37	0.6	0.4	0.5	0.65	0.4	0.3	0.4	0.2				
18(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
19(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
20(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.25	0.4	0.2				
21(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.33	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
22(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
23(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.29	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
24(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
25(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
26(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
27(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
28(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
29(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.28	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.2				
30(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.3	0.35	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
31(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4	0.35	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2				
平均	0.40	0.57	0.40	0.40	0.28	0.50	0.33	0.35	0.30	0.33	0.60	0.41	0.50	0.61	0.31	0.30	0.40	0.21				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.60	0.5	0.5	0.65	0.4	0.3	0.4	0.3				
最小値	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.2	0.3	0.28	0.60	0.4	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.2				

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 7 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティイ系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
2(木)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
3(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
4(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
5(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
6(月)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
7(火)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
8(水)	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
9(木)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
10(金)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
11(土)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
12(日)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
13(月)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
14(火)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
15(水)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
16(木)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
17(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.2	
18(土)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.35	0.5	0.3	0.3	
19(日)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
20(月)	0.3	0.4	0.4	0.15	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.35	0.5	0.3	0.3	
21(火)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
22(水)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
23(木)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
24(金)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
25(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	
26(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	
27(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	
28(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
29(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
30(木)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
31(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
平均	0.30	0.40	0.40	0.23	0.34	0.28	0.39	0.41	0.26	0.30	0.38	0.48	0.38	0.50	0.30	0.30	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
最小値	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.35	0.5	0.3	0.2	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 6 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鵜ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸				
1(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3				
2(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.35	0.4	0.3				
3(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
4(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
5(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
6(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.37	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
7(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.36	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
8(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
9(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
10(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
11(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
12(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.36	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
13(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.34	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
14(日)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
15(月)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
16(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.36	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
17(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.33	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
18(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
19(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.37	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
20(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.32	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
21(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.37	0.6	0.4	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
22(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
23(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
24(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
25(木)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
26(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
27(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
28(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.65	0.4	0.3	0.4	0.3				
29(月)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.37	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
30(火)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.38	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
平均	0.40	0.54	0.40	0.39	0.28	0.50	0.40	0.40	0.30	0.34	0.60	0.46	0.50	0.62	0.30	0.31	0.40	0.30				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.38	0.60	0.5	0.5	0.65	0.4	0.4	0.4	0.3				
最小値	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.28	0.60	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				

色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 6 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
2(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
3(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
4(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.45	0.5	0.3	0.4	
5(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.45	0.5	0.3	0.4	
6(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	
7(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	
8(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.45	0.5	0.3	0.4	
9(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	
10(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.45	0.5	0.3	0.4	
11(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	
12(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	
13(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
14(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.45	0.5	0.3	0.3	
15(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.45	0.5	0.3	0.3	
16(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.45	0.5	0.3	0.3	
17(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	
18(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	
19(金)	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
20(土)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
21(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
22(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
23(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
24(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
25(木)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
26(金)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.45	0.5	0.3	0.3	
27(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
28(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
29(月)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
30(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	
平均	0.30	0.40	0.40	0.39	0.39	0.30	0.41	0.41	0.27	0.35	0.39	0.50	0.42	0.50	0.29	0.34	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	
最小値	0.3	0.4	0.4	0.25	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.2	0.3	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 5 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字梶谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸				
1(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
2(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
3(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
4(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
5(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
6(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
7(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
8(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
9(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
10(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.34	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
11(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
12(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
13(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
14(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
15(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.37	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
16(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.35	0.4	0.4				
17(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.4	0.4	0.4				
18(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.4				
19(火)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
20(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
21(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.4				
22(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
23(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
24(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.32	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.4				
25(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.33	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.4				
26(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.36	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
27(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
28(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.35	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4				
29(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.33	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
30(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.35	0.4	0.3				
31(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3				
平均	0.40	0.52	0.40	0.39	0.30	0.50	0.45	0.39	0.33	0.33	0.60	0.50	0.50	0.61	0.30	0.31	0.40	0.38				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.37	0.60	0.5	0.5	0.65	0.3	0.4	0.4	0.4				
最小値	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.60	0.5	0.5	0.6	0.3	0.25	0.4	0.3				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 5 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(金)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.55	0.5	0.2	0.4	
2(土)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
3(日)	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
4(月)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
5(火)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
6(水)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
7(木)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
8(金)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
9(土)	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
10(日)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	
11(月)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
12(火)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.2	0.5	
13(水)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
14(木)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
15(金)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	
16(土)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
17(日)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
18(月)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
19(火)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
20(水)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
21(木)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
22(金)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
23(土)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
24(日)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
25(月)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
26(火)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
27(水)	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	
28(木)	0.3	0.4	0.4	0.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
29(金)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
30(土)	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.45	0.5	0.2	0.4	
31(日)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4		0.5		0.2	0.4	
平均	0.30	0.40	0.39	0.43	0.44	0.31	0.47	0.40	0.28	0.28	0.39	0.50	0.50	0.50	0.21	0.46	
最大値	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.55	0.5	0.3	0.5	
最小値	0.3	0.4	0.3	0.1	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.2	0.4	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 4 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																			単位:mg/l			
区域	水 沢					前 沢				胆 沢					衣 川							
水系	永岡系	見分森系	上島系	小島系	下小谷木系	小林系	日除松系	前沢浄水場系	生母簡水系	横岳前山系	若柳系(1)	若柳系(2)	兎口系(1)	兎口系(2)	古戸系	上立沢系	嚙味系	北股系				
採水場所	佐倉河字石切	字寺領	姉体町字水ノ口前	黒石町字正法寺	羽田町字森	古城字高代寺	鶴ノ木	里	生母字北羽毛	若柳字横岳前山	小山字大袋	若柳下鹿合	南都田字猪川	南都田字糍谷田	寺袋	菖蒲平	池田	馬懸				
1(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
2(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
3(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
4(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.29	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
5(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
6(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.32	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
7(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
8(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
9(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.35	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
10(金)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
11(土)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.35	0.30	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
12(日)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
13(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
14(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
15(水)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
16(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.29	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
17(金)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.31	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
18(土)	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
19(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.29	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
20(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
21(火)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.27	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
22(水)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.29	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
23(木)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
24(金)	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
25(土)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.35	0.29	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
26(日)	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.29	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
27(月)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.28	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
28(火)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
29(水)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.30	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
30(木)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.35	0.32	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				
平均	0.40	0.52	0.40	0.38	0.30	0.50	0.49	0.41	0.36	0.30	0.60	0.50	0.50	0.61	0.30	0.30	0.40	0.30				
最大値	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.32	0.60	0.5	0.5	0.65	0.3	0.3	0.4	0.3				
最小値	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.35	0.27	0.60	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3				

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし

令和 2 年 4 月 水質検査測定記録

残留塩素濃度																	単位:mg/l
区域	江 刺																
水系	第2水源系	第3水源系	第4水源系	根本町系	川内系	口沢系(1)	口沢系(2)	玉川系(1)	玉川系(2)	戸中系	古歌葉系	万松寺系(1)	万松寺系(2)	万松寺系(3)	フロンティア系	武道坂系	
採水場所	稲瀬字柏原	岩谷堂字御所橋	田原字宮地	田原字飛沢	田原字大平	伊手字口沢	伊手字八幡	伊手字八幡	藤里字田中	米里字小里原	米里字下川辺	玉里字楓ノ木谷地	梁川字地藏堂	広瀬字中島	広瀬字川原	江刺区梁川字武道坂	
1(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
2(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
3(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
4(土)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
5(日)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
6(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
7(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
8(水)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
9(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
10(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.55	0.5	0.2	0.5	
11(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
12(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
13(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
14(火)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.55	0.5	0.2	0.5	
15(水)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.55	0.5	0.2	0.5	
16(木)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
17(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
18(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
19(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
20(月)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
21(火)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.45	0.5	0.2	0.5	
22(水)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
23(木)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
24(金)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
25(土)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	
26(日)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
27(月)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
28(火)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
29(水)	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
30(木)	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.5	
平均	0.39	0.40	0.40	0.43	0.48	0.29	0.41	0.40	0.32	0.27	0.39	0.50	0.50	0.50	0.21	0.50	
最大値	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.55	0.5	0.3	0.5	
最小値	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.5	0.45	0.5	0.2	0.5	

※色、濁り、味、臭気についてはすべて異常なし