R3 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 上立沢水源

採水地点: 南股地区センター　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2021/4/12	2021/5/10	2021/6/8	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/7	2021/10/4	2021/11/8	2021/12/7	2022/1/11	2022/2/7	2022/3/8	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.27									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.5									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.2	4.2	4.5	4.3	4.6	4.3	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				32									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79			73			80			83			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R3 水質検査結果(浄水)

水源の名称: 鳴沢水源

採水地点: 農集池田処理場　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2021/4/12	2021/5/10	2021/6/8	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/7	2021/10/4	2021/11/8	2021/12/7	2022/1/11	2022/2/7	2022/3/8	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.26									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.033									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.1									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.2	4.1	4.3	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.3	4.0	4.0	4.1	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				21									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				55									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R3 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(北股配水池)

採水地点: 星空の広場　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2021/4/12	2021/5/10	2021/6/8	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/7	2021/10/4	2021/11/8	2021/12/7	2022/1/11	2022/2/7	2022/3/8	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.06									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			0.008			0.009			< 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.004			< 0.003			< 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			0.013			< 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.004			0.010			< 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			0.004			< 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.011									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.008									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.043									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.4									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.4	6.2	5.4	5.8	7.2	7.9	7.5	6.7	6.3	6.1	6.0	6.1	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				20									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				48									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.6	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R3 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(新古戸配水池)

採水地点: 衣川地区センター　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2021/4/12	2021/5/10	2021/6/8	2021/7/5	2021/8/2	2021/9/7	2021/10/4	2021/11/8	2021/12/7	2022/1/11	2022/2/7	2022/3/8	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			< 0.00005			
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001			0.003			0.002			< 0.001			
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.18			0.06			0.06			0.13			
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08			< 0.08			< 0.08			< 0.08			
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10			< 0.10			< 0.10			< 0.10			
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			0.012			0.013			< 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.004			< 0.003			< 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			0.016			0.017			< 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.005			0.004			< 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			0.004			0.004			< 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.009			0.013			0.010			0.008			
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.009			0.009			0.021			0.007			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.068			< 0.030			0.082			< 0.030			
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.019			0.036			0.031			0.016			
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	5.0			4.4			5.4			4.9			
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.2	6.2	5.5	5.8	7.4	7.9	7.5	6.8	6.5	6.3	6.0	6.0	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	21			21			27			24			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	58			49			64			67			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			< 0.000001			
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001			< 0.000001			
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.2	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	