R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第2水源(裏門)
水源の名称： 江刺第2水源

採水地点： 江刺稲瀬字大文字　　検査機関：岩手中部水道企業団

○水質基準項目　　（江刺）

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002			0.002			0.004			0.002		
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.18								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.022								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.128			0.075			0.245			0.139		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				12.7								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	10.8	10.8	10.7	10.7	10.2	9.2	9.6	9.9	10.3	10.0	10.5	10.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	86			81			82			85		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	163			215			158			159		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第3水源(館山)
水源の名称： 江刺第3水源

採水地点： 江刺男石一丁目　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.47								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.012								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.037								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				10.0								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.1	9.0	8.8	8.7	8.5	8.4	8.6	8.7	8.8	8.6	8.9	8.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	78			74			76			77		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	156			197			141			147		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第4水源(向山)
水源の名称： 江刺第4水源

採水地点： 江刺愛宕字宿　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.51								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.042								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.209								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				9.7								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.8	9.4	9.4	9.5	9.2	8.9	8.8	8.9	9.2	9.0	9.3	9.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	81			77			77			77		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	159			211			147			148		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5	6.4	6.6	6.5	6.5	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:根木町浄水場
水源の名称: 根木町水源

採水地点:江刺 田原字飛沢　　検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目　　（江刺）

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.38								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.014								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.006								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.4								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.0	6.8	6.9	8.0	7.2	7.1	7.6	7.2	7.3	7.3	7.9	9.3
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				32								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				96								
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:川内浄水場
水源の名称: 川内水源

採水地点: 江刺田原字大平　　検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目　　（江刺）

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.30								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.07			0.10			0.11			0.08		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.006								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.016								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				5.7								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.9	7.3	7.2	7.4	7.3
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				23								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				94								
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:玉川浄水場
水源の名称:玉川水源

採水地点: 江刺伊手字西風　　検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目　　（江刺）

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.49								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.007								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.032								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				7.1								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.2	6.8	6.3	6.1	5.7	5.6	6.0	6.5	7.2	6.6	7.4	6.8
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				55								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	86			132			97			96		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:口沢浄水場
水源の名称: 種山水源

採水地点: 江刺伊手字八幡　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.97								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.015								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.4								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.9	5.9	5.3	5.8	5.6	5.4	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3	8.2
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				48								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	87			122			86			81		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:古歌葉配水池
水源の名称: 古歌葉水源

採水地点: 江刺米里字八幡　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.28								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.015								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.012								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.9								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.2	6.8	6.6	6.8	7.4	7.5	7.1	6.9	6.4	6.0	6.2	6.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				47								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				102								
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:戸中配水池
水源の名称: 戸中水源

採水地点: 江刺米里字挟石　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.40									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.005									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.009									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.1									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.0	4.8	4.7	4.9	4.9	4.9	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.7	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	76			73			75			72			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	105			119			100			94			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	

R4 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2022/4/20	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			0.08		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.008			0.013			0.013			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.011			0.017			0.017			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.007			0.007			0.004		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.003			0.004			0.004			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.021								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.007								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.2								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.3	6.2	5.0	4.9	7.4	7.3	6.6	6.9	6.7	5.9	6.2	6.3
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				22								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				66								
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2022/4/18	2022/5/17	2022/6/20	2022/7/11	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/11	2022/11/8	2022/12/19	2023/1/16	2023/2/13	2023/3/13
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.06								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.08								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.10								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.005								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.004								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.002								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			0.07		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.006			0.014			0.013			< 0.006		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.004			< 0.003			< 0.003		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.010			0.018			0.017			< 0.010		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.003			0.007			0.008			0.003		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.003			0.004			0.004			< 0.003		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.005								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.024								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.009								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.2								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.001								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.2	6.3	5.0	4.9	7.3	7.4	6.5	6.8	6.7	5.9	6.2	6.3
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				22								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				63								
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.8	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1