R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：前沢浄水場(お物見)
水源の名称： 前沢第1・2・3水源

採水地点： 前沢字七日町裏　　検査機関：岩手中部水道企業団

○水質基準項目　　（前沢）

番号	項目	基準値	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/6	2022/10/3	2022/11/1	2022/12/13	2023/1/10	2023/2/6	2023/3/7
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004							
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.14							
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					< 0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					< 0.004							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					< 0.002							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.006			< 0.006			< 0.006			< 0.006	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.016							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					< 0.005							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.025							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					10.9							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.8	9.4	9.5	9.4	9.5	9.2	9.1	9.0	9.6	9.3	9.4	9.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下		102			101			106			100	
40	蒸発残留物	500mg/l以下		164			245			190			170	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:新田浄水場
水源の名称: 生母水源

採水地点: 前沢生母字羽場　　検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

（前沢）

番号	項目	基準値	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/6	2022/10/3	2022/11/1	2022/12/13	2023/1/10	2023/2/6	2023/3/7
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					＜ 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					＜ 0.00005							
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下		0.001			0.001			0.002			0.001	
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					＜ 0.004							
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					1.75							
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					＜ 0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					＜ 0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					＜ 0.0002							
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					＜ 0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					＜ 0.004							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					＜ 0.002							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					＜ 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		＜ 0.006			＜ 0.006			＜ 0.006			＜ 0.006	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010			＜ 0.010	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003			＜ 0.003	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009			＜ 0.009	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.009							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					＜ 0.005							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					＜ 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.034							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					9.6							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					＜ 0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	11.3	11.2	11.1	10.8	10.7	10.7	10.6	10.3	10.7	10.4	10.4	10.4
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下		114			108			110			111	
40	蒸発残留物	500mg/l以下		182			263			186			184	
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					＜ 0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					＜ 0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					＜ 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3	＜ 0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(日除松配水池)

採水地点:前沢字南陣場　　検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

（前沢）

番号	項目	基準値	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/6	2022/10/3	2022/11/1	2022/12/13	2023/1/10	2023/2/6	2023/3/7
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004							
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.09							
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					< 0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					< 0.004							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					< 0.002							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.006			0.016			0.010			< 0.006	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010			0.020			0.014			< 0.010	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		0.003			0.008			0.006			< 0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.004			< 0.003	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					0.009							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					0.013							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					0.009							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					4.6							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.9	6.5	5.1	5.0	7.2	7.4	6.8	6.8	6.8	5.9	6.1	6.3
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					21							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					78							
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

R4 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(小林配水池)

採水地点: 前沢古城字高代寺　　検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

（前沢）

番号	項目	基準値	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/14	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/6	2022/10/3	2022/11/1	2022/12/13	2023/1/10	2023/2/6	2023/3/7
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下					< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下					< 0.00005							
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下					< 0.001							
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下					< 0.004							
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下					0.08							
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下					< 0.08							
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.10							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下					< 0.0002							
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下					< 0.005							
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下					< 0.004							
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下					< 0.002							
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001							
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001							
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下					< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下		< 0.006			0.014			0.009			< 0.006	
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003			0.004			< 0.003			< 0.003	
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010			< 0.010			< 0.010			< 0.010	
26	臭素酸	0.01mg/l以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下		< 0.010			0.018			0.013			< 0.010	
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下		< 0.003			0.008			0.005			< 0.003	
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下		0.003			0.004			0.004			< 0.003	
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下		< 0.009			< 0.009			< 0.009			< 0.009	
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下					0.012							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下					< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下					< 0.005							
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下					4.7							
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下					< 0.001							
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.0	6.6	5.0	4.9	7.1	7.3	6.7	6.7	6.8	5.9	6.1	6.2
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下					21							
40	蒸発残留物	500mg/l以下					65							
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下					< 0.02							
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下					< 0.002							
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下					< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.8	7.5	7.4	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1