R6 水質検査結果(原水)

水源の名称: 江刺第2水源

採水地点:江刺第2水源　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

〇水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/5/13															
1	一般細菌	100/1ml以下	0															
2	大腸菌		＜ 1.8															
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005															
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.20															
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08															
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10															
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002															
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
21	塩素酸	0.6mg/l以下																
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下																
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下																
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
26	臭素酸	0.01mg/l以下																
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下																
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下																
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005															
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030															
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005															
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	10.7															
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.001															
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.4															
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	81															
40	蒸発残留物	500mg/l以下	148															
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02															
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005															
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5															
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7															
48	味	異常でないこと																
49	臭気	異常でないこと	異常なし															
50	色度	5度以下	＜ 1															
51	濁度	2度以下	＜ 0.1															

R6 水質検査結果(原水)

水源の名称: 江刺第3水源

採水地点: 江刺第3水源　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/5/13															
1	一般細菌	100/1ml以下	2															
2	大腸菌		＜ 1.8															
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005															
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.55															
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08															
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10															
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002															
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
21	塩素酸	0.6mg/l以下																
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下																
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下																
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
26	臭素酸	0.01mg/l以下																
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下																
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下																
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005															
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030															
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005															
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	8.0															
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001															
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.8															
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	71															
40	蒸発残留物	500mg/l以下	141															
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02															
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005															
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5															
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.8															
48	味	異常でないこと																
49	臭気	異常でないこと	異常なし															
50	色度	5度以下	＜ 1															
51	濁度	2度以下	＜ 0.1															

R6 水質検査結果(原水)

水源の名称: 江刺第4水源

採水地点: 江刺第4水源　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

〇水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/5/13															
1	一般細菌	100/1ml以下	0															
2	大腸菌		＜ 1.8															
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005															
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.71															
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08															
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10															
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002															
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
21	塩素酸	0.6mg/l以下																
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下																
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下																
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
26	臭素酸	0.01mg/l以下																
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下																
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下																
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.006															
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030															
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.007															
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	7.2															
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001															
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	8.0															
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	70															
40	蒸発残留物	500mg/l以下	130															
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02															
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005															
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3															
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7															
48	味	異常でないこと																
49	臭気	異常でないこと	異常なし															
50	色度	5度以下	＜ 1															
51	濁度	2度以下	＜ 0.1															

R6 水質検査結果(原水)

水源の名称:根木町水源

採水地点:根木町浄水場　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/5/13															
1	一般細菌	100/1ml以下	12															
2	大腸菌		21.0															
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005															
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.31															
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08															
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10															
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002															
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
21	塩素酸	0.6mg/l以下																
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下																
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下																
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
26	臭素酸	0.01mg/l以下																
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下																
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下																
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005															
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.019															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030															
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005															
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	1.6															
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002															
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	3.5															
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	29															
40	蒸発残留物	500mg/l以下	44															
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02															
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005															
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.8															
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5															
48	味	異常でないこと																
49	臭気	異常でないこと	青草臭															
50	色度	5度以下	3															
51	濁度	2度以下	0.2															

R6 水質検査結果(原水)

水源の名称: 川内水源

採水地点: 川内浄水場　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/5/13															
1	一般細菌	100/1ml以下	16															
2	大腸菌		29.0															
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005															
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.26															
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08															
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10															
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002															
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
21	塩素酸	0.6mg/l以下																
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下																
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下																
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
26	臭素酸	0.01mg/l以下																
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下																
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下																
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005															
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	0.021															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030															
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005															
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	2.8															
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002															
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.8															
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	20															
40	蒸発残留物	500mg/l以下	49															
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02															
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005															
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	1.5															
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5															
48	味	異常でないこと																
49	臭気	異常でないこと	異常なし															
50	色度	5度以下	4															
51	濁度	2度以下	2															

R6 水質検査結果(原水)

水源の名称: 玉川水源

採水地点: 玉川水源　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/5/13															
1	一般細菌	100/1ml以下	3															
2	大腸菌		< 1.8															
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005															
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001															
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001															
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004															
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.67															
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08															
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10															
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002															
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	< 0.005															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	< 0.004															
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	< 0.002															
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001															
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001															
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001															
21	塩素酸	0.6mg/l以下																
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下																
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下																
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
26	臭素酸	0.01mg/l以下																
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下																
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下																
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.005															
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.005															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030															
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005															
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	4.9															
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005															
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	5.2															
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	54															
40	蒸発残留物	500mg/l以下	92															
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02															
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	< 0.000001															
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	< 0.000001															
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002															
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	< 0.0005															
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4															
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.0															
48	味	異常でないこと																
49	臭気	異常でないこと	異常なし															
50	色度	5度以下	< 1															
51	濁度	2度以下	< 0.1															

R6 水質検査結果(原水)

水源の名称: 種山水源

採水地点: 種山水源　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

〇水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/5/13															
1	一般細菌	100/1ml以下	1															
2	大腸菌		< 1.8															
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	< 0.0003															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	< 0.00005															
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	< 0.001															
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002															
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	< 0.002															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	< 0.004															
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.06															
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	< 0.08															
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.10															
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	< 0.0002															
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	< 0.005															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	< 0.004															
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	< 0.002															
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001															
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001															
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001															
21	塩素酸	0.6mg/l以下																
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下																
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下																
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
26	臭素酸	0.01mg/l以下																
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下																
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下																
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005															
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	< 0.005															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	< 0.030															
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	< 0.005															
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	4.5															
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	0.002															
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.6															
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	47															
40	蒸発残留物	500mg/l以下	82															
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	< 0.02															
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	< 0.000001															
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	< 0.000001															
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	< 0.002															
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	< 0.0005															
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4															
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4															
48	味	異常でないこと																
49	臭気	異常でないこと	異常なし															
50	色度	5度以下	1															
51	濁度	2度以下	< 0.1															

R6 水質検査結果(原水)

水源の名称: 古歌葉水源

採水地点: 古歌葉配水池　　検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

（江刺）

番号	項目	基準値	2024/5/13														
1	一般細菌	100/1ml以下	0														
2	大腸菌		＜ 1.8														
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002														
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004														
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.31														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08														
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10														
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005														
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
21	塩素酸	0.6mg/l以下															
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下															
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下															
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下															
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下															
26	臭素酸	0.01mg/l以下															
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下															
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下															
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下															
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下															
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下															
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005														
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030														
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	3.1														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001														
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.2														
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	49														
40	蒸発残留物	500mg/l以下	70														
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005														
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5														
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9														
48	味	異常でないこと															
49	臭気	異常でないこと	異常なし														
50	色度	5度以下	＜ 1														
51	濁度	2度以下	＜ 0.1														

R6 水質検査結果(原水)

水源の名称: 戸中水源

採水地点: 戸中水源　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/5/13															
1	一般細菌	100/1ml以下	0															
2	大腸菌		＜ 1.8															
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003															
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005															
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002															
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.47															
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08															
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10															
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002															
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005															
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004															
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001															
21	塩素酸	0.6mg/l以下																
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下																
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下																
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
26	臭素酸	0.01mg/l以下																
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下																
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下																
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下																
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下																
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下																
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.018															
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005															
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030															
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005															
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	2.4															
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001															
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.3															
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	74															
40	蒸発残留物	500mg/l以下	93															
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02															
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001															
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002															
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005															
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3															
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9															
48	味	異常でないこと																
49	臭気	異常でないこと	異常なし															
50	色度	5度以下	＜ 1															
51	濁度	2度以下	0.1															