R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第2水源(裏門)
水源の名称： 江刺第2水源

採水地点： 江刺稲瀬字大文字　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.002			0.003			0.002		
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.23								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.11								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.06			＜ 0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.002			0.001			0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.004			0.001			0.001		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.19			0.09			0.14			0.20		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				10.9								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.8	9.5	9.1	9.2	10.2	10.0	10.2	9.8	10.0	10.2	10.4	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	81			75			80			84		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	168			197			141			153		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.41	0.39	0.42	0.47	0.43	0.42	0.37	0.40	0.41	0.45	0.44	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第3水源(館山)
水源の名称： 江刺第3水源

採水地点： 江刺男石二丁目　　検査機関：岩手中部水道企業団

※江刺第3水源は、配水系統切り替えにより廃止済み　　（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14									
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性									
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.51									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.12									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06									
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			0.001									
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.003									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001									
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.004			0.008									
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002									
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001			0.002									
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001			0.002									
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				8.7									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	8.5	8.4	8.3	8.4									
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	81			83									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	169			205									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001									
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001									
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.28	0.39	0.32	0.32									
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7	6.9	7.0	6.7									
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5									
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1									

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：江刺第4水源(向山)
水源の名称： 江刺第4水源

採水地点： 江刺愛宕字宿　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.54								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.10								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.06			＜ 0.06			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.001			0.001			＜ 0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.003			0.001			＜ 0.001		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	＜ 0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03			0.12			0.05			0.02		
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				8.0								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	9.0	8.8	8.5	8.5	10.0	9.7	9.8	9.6	9.7	9.8	9.9	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	69			69			69			71		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	156			188			130			140		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.31	0.28	0.31	0.34	0.32	0.30	0.28	0.31	0.26	0.24	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.6	6.6	6.5	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:根木町浄水場
水源の名称: 根木町水源

採水地点:江刺 田原字飛沢　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.59									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.06									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			0.09			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.005			0.007			0.012			0.003			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.002			0.003			＜ 0.002			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.001			0.002			0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.008			0.012			0.020			0.006			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.005			0.006			＜ 0.002			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.002			0.004			0.006			0.002			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.0									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	8.7	7.8	7.1	7.4	8.2	7.9	8.3	6.8	6.8	7.0	7.1		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				33									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	60			100			42			48			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.43	0.36	0.41	0.56	0.38	0.58	0.56	0.34	0.26	0.27	0.25		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5		
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:川内浄水場
水源の名称: 川内水源

採水地点: 江刺田原字大平　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/17	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.28									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.07									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			0.09			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.003			0.011			0.010			＜ 0.001			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.002			0.002			＜ 0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.006			0.018			0.019			＜ 0.001			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			0.007			0.003			＜ 0.002			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.002			0.005			0.007			＜ 0.001			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				4.6									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				23									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	57			97			44			42			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			0.000004	＜ 0.000001	0.000003	0.000003	0.000002						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.40	0.40	0.50	0.45	0.50	0.46	0.38	0.36	0.28	0.25		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5		
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称：玉川浄水場
水源の名称：玉川水源

採水地点： 江刺伊手字西風　　検査機関：岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.40								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.09								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.08			0.10			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.002			0.002			＜ 0.001		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.003			0.005			0.004			＜ 0.001		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001			0.001			0.002			＜ 0.001		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				6.4								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.0	5.4	5.4	5.8	6.3	6.4	6.5	6.3	6.4	6.8	7.0	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				62								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	106			151			94			97		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.41	0.35	0.33	0.40	0.37	0.32	0.30	0.26	0.33	0.26	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:口沢浄水場
水源の名称: 種山水源

採水地点: 江刺伊手字八幡　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.10									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.06			0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.003			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.002			0.002			＜ 0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.008			0.005			0.004			＜ 0.001			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.002			0.001			0.002			＜ 0.001			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				5.8									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.0	5.1	5.2	5.7	5.6	5.5	5.3	5.1	5.1	5.3	5.1		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				52									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	91			134			74			83			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.25	0.27	0.21	0.22	0.19	0.24	0.17	0.21	0.16	0.20		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5		
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:古歌葉配水池
水源の名称: 古歌葉水源

採水地点: 江刺米里字八幡　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.35									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.09									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.001			< 0.001			< 0.001			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.7									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	6.2	6.4	6.4	6.2	6.3	6.2	6.4	6.4	6.1	6.0	6.0		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				49									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79			113			60			70			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	0.16	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:戸中配水池
水源の名称: 戸中水源

採水地点: 江刺米里字戸中　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.43									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.001			0.002			< 0.001			< 0.001			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.1									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.2	4.3	4.4	4.4	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	71			74			74			72			
40	蒸発残留物	500mg/l以下	108			127			86			91			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	0.16	< 0.15	0.18	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.006			0.013			0.015			0.007			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.003			0.002			0.004			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.001			0.003			0.002			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.013			0.019			0.028			0.013			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.009			0.008			0.006			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.005			0.005			0.009			0.004			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.2									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.2	5.8	4.6	5.2	7.6	10.5	8.4	7.8	6.5	6.4	6.4		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				22									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	61			75			58			57			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.39	0.39	0.44	0.51	0.60	0.52	0.50	0.46	0.44	0.38		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5		
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読　　検査機関:岩手中部水道企業団

（江刺）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9	2025/10/20	2025/11/18	2025/12/9	2026/1/19	2026/2/17		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.06									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.006			0.015			0.022			0.007			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.005			＜ 0.002			0.005			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.001			0.004			0.002			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.013			0.021			0.036			0.012			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.009			0.009			0.006			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.005			0.005			0.011			0.004			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.1									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.1	6.2	4.6	4.9	7.4	10.7	8.4	7.7	6.6	6.3	6.5		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				22									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	63			73			59			56			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	0.000002	0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.33	0.38	0.43	0.50	0.60	0.52	0.49	0.45	0.41	0.38		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.3	7.7	7.8	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5		
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		