R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:上立沢配水池
水源の名称: 上立沢水源

採水地点: 衣川沼野　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.23									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.8									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.0	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.5	4.1		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				35									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				78									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:噌味浄水場
水源の名称: 鳴沢水源

採水地点: 衣川大石ヶ沢　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.27									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	< 0.001			0.001			0.001			< 0.001			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.040									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.3									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.1	4.4	4.0		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				24									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				82									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	< 0.15	0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15	< 0.15		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(北股配水池)

採水地点: 衣川小田　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.004			0.009			0.014			0.005			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008			0.002			0.004			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			＜ 0.001			0.003			0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.010			0.012			0.026			0.010			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008			0.009			0.005			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.004			0.003			0.009			0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.1									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.2	6.3	4.7	4.7	5.8	11.0	8.8	7.7	6.8	6.7	6.2		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				20									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				84									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	0.000001	＜ 0.000001	0.000002	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.34	0.35	0.42	0.41	0.59	0.61	0.55	0.48	0.42	0.44		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	0.8	＜ 0.5		
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(新古戸配水池)

採水地点: 衣川古戸　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005									
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			0.004			＜ 0.001			
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004									
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07									
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05									
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002									
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001									
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001									
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001									
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.006			0.011			0.011			0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008			0.004			0.005			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			＜ 0.001			0.003			0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.012			0.015			0.021			0.011			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.009			0.009			0.006			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.004			0.004			0.007			0.003			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03									
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.0									
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005									
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.4	6.5	4.7	4.8	5.8	11.2	8.8	7.7	7.0	6.7	6.3		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				20									
40	蒸発残留物	500mg/l以下				79									
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02									
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002									
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.33	0.35	0.43	0.35	0.58	0.59	0.51	0.46	0.43	0.45		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	0.9	0.7	＜ 0.5	＜ 0.5		
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		