R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(見分森配水池)

採水地点: 水沢字笹森谷地　　検査機関:岩手中部水道企業団

（水沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2		
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001		＜ 0.001			＜ 0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.07								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06		＜ 0.06			＜ 0.06			
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002		＜ 0.002			＜ 0.002			
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	0.005			0.010		0.016			0.006			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.007		0.008			0.004			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			＜ 0.001		0.003			0.001			
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001		＜ 0.001			＜ 0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.011			0.015		0.029			0.011			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.008		0.010			0.006			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.004			0.005		0.009			0.004			
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001		＜ 0.001			＜ 0.001			
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008		＜ 0.008			＜ 0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				3.1								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	7.3	6.3	4.6	4.7	5.8	8.8	7.7	6.9	6.7	6.3		
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下				20								
40	蒸発残留物	500mg/l以下				59								
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001						
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.4	0.32	0.39	0.5	0.38	0.59	0.50	0.47	0.43	0.45		
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5		
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1		

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 上島浄水場
水源の名称: 上島第1・2・伊手迎・小谷下

採水地点:水沢黒石町字大久保　検査機関:岩手中部水道企業団

（水沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.36			1.71			1.40			1.45		
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.06								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			＜ 0.06			0.08			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.003			0.004			0.002		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.004			0.005			0.008			0.004		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001			0.001			0.002			＜ 0.001		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001			＜ 0.001			0.003			0.002		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				8.4								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	12.2	11.1	10.1	10.1	9.8	9.3	10.6	10.5	10.1	10.8	10.9	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	62			71			71			68		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	122			204			146			123		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.25	0.25	0.3	0.27	0.27	0.28	0.26	0.27	0.30	0.30	0.31	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 下小谷木浄水場
水源の名称: 下小谷木水源

採水地点: 水沢羽田町字御山下　検査機関:岩手中部水道企業団

（水沢）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2025/4/14	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/7	2025/8/4	2025/9/2	2025/10/6	2025/11/10	2025/12/2	2026/1/13	2026/2/2	
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下				＜ 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				＜ 0.00005								
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				＜ 0.004								
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.02								
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下				＜ 0.05								
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				＜ 0.0002								
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下				＜ 0.001								
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下				＜ 0.001								
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下				＜ 0.001								
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下				＜ 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	＜ 0.06			0.06			0.14			＜ 0.06		
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下	＜ 0.001			0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.002			0.003			0.004			0.003		
26	臭素酸	0.01mg/l以下	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001		
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下	0.004			0.005			0.009			0.005		
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002		
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下	0.001			0.001			0.002			＜ 0.001		
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下	0.001			＜ 0.001			0.003			0.002		
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				＜ 0.01								
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下				＜ 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				＜ 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01								
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下				11.2								
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下				＜ 0.005								
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	12.1	11.8	11.4	11.2	10.7	10.6	11.6	11.4	11.6	12.3	12.0	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	105			98			97			105		
40	蒸発残留物	500mg/l以下	180			258			185			176		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下				＜ 0.02								
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001					
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下				＜ 0.002								
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下				＜ 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.4	0.48	0.53	0.51	0.53	0.39	0.42	0.41	0.39	0.42	
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	
51	濁度	2度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	