

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 江刺第2水源(裏門)

水源の名称: 江刺第2水源

採水地点: 江刺稲瀬字大文字

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.003			0.002								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.23								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.11								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06								
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
25	ジフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002								
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.004								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.001								
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.19			0.09								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				10.9								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.8	9.5	9.1	9.2	10.2	10.0						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81			75								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	168			197								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.41	0.39	0.42	0.47	0.43	0.42						
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						

水源の名称: 江刺第3水源

検査機関:岩手中部水道企業団

(江刺)

水質基準項目		水質基準値				測定値				評価			
番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/11	2025/9/8	2025/10/6	2025/11/3	2025/12/1	2026/1/1	2026/2/1
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001							
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004							
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.51							
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.12							
13	ホル素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02							
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001							
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001							
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001							
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001							
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06							
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002							
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001							
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002							
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.003							
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001							
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.004			0.008							
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002							
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.002							
30	ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.002							
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008							
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010							
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030							
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.06							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.7							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005							
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.5	8.4	8.3	8.4							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	81			83							
40	蒸発残留物	500mg/l以下	169			205							
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02							
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002							
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005							
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.28	0.39	0.32	0.32							
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.7	6.9	7.0	6.7							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 江刺第4水源(向山)

水源の名称: 江刺第4水源

採水地点: 江刺愛宕字宿

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.54								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.10								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06								
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001								
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.003								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			0.001								
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.03			0.12								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				8.0								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	9.0	8.8	8.5	8.5	10.0	9.7						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	69			69								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	156			188								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.31	0.28	0.31	0.34	0.32						
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称:根木町浄水場

水源の名称: 根木町水源

採水地点:江刺 田原字飛沢

検査機関:岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.59									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.06									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.005			0.007									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.012									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003			0.005									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.004									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.0									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	8.7	7.8	7.1	7.4	8.2	7.9							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				33									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	60			100									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	シェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.43	0.36	0.41	0.56	0.38	0.58							
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 川内浄水場

水源の名称: 川内水源

採水地点: 江刺田原字大平

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/17	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.28									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.07									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.011									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.006			0.018									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			0.007									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.005									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				4.6									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.5	7.5							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				23									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	57			97									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	シェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			0.000004	< 0.000001	0.000003	0.000003							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.39	0.40	0.40	0.50	0.45	0.50							
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 玉川浄水場

水源の名称: 玉川水源

採水地点: 江刺伊手字西風

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9						
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001								
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.40								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.09								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01								
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001								
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001								
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001								
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001								
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.08								
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			0.001								
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
25	ジフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002								
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001								
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003			0.005								
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002								
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			0.001								
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001								
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008								
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010								
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030								
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.03								
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				6.4								
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005								
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.4	5.4	5.8	6.3	6.4						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				62								
40	蒸発残留物	500mg/l以下	106			151								
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02								
42	ジエオキシ	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002								
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005								
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.41	0.35	0.33	0.40	0.37						
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0						
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 口沢浄水場

水源の名称: 種山水源

採水地点: 江刺伊手字八幡

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				1.10									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.003			0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.002									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.008			0.005									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.002			0.001									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001			0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				5.8									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.0	5.1	5.2	5.7	5.6	5.5							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				52									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	91			134									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	シェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.27	0.25	0.27	0.21	0.22	0.19							
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.4	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 古歌葉配水池

水源の名称: 古歌葉水源

採水地点: 江刺米里字八幡

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.35									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.09									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001			< 0.001									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.7									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	6.2	6.4	6.4	6.2	6.3	6.2							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				49									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	79			113									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	< 0.15	0.16	< 0.15	< 0.15	< 0.15							
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

R7 水質検査結果(浄水)

浄水場等の名称: 戸中配水池

水源の名称: 戸中水源

採水地点: 江刺米里字戸中

検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				0.002									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.43									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001			0.002									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.1									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.2	4.3	4.4	4.4	4.6	4.5							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	71			74									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	108			127									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	シェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	< 0.15	0.16	< 0.15	0.18	< 0.15	< 0.15							
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(万松寺配水池)

採水地点: 江刺広瀬字柿ノ木 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				< 0.05									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.013									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.003									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013			0.019									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.009									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005			0.005									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				0.02									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				< 0.010									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.2									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.2	5.8	4.6	5.2	7.6	10.5							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				22									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	61			75									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	ジオキシン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.39	0.39	0.44	0.51	0.60							
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							

R7 水質検査結果(浄水)

水源の名称: たんこう浄水場(FP配水池)

採水地点: 江刺岩谷堂字歌読 検査機関: 岩手中部水道企業団

○水質基準項目

(江刺)

番号	項目	基準値	2025/4/21	2025/5/20	2025/6/16	2025/7/14	2025/8/19	2025/9/9							
1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下				< 0.0003									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下				< 0.00005									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下				< 0.001									
8	六価クロム化合物	0.02mg/l以下				< 0.002									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				< 0.004									
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下				0.08									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下				0.06									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下				< 0.0002									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下				< 0.001									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下				< 0.001									
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下				< 0.001									
18	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下				< 0.001									
20	ベンゼン	0.01mg/l以下				< 0.001									
21	塩素酸	0.6mg/l以下	< 0.06			< 0.06									
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	< 0.002			< 0.002									
23	クロホルム	0.06mg/l以下	0.006			0.015									
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.004			0.005									
25	シフロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.002			0.001									
26	臭素酸	0.01mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.013			0.021									
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005			0.009									
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.005			0.005									
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	< 0.001			< 0.001									
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	< 0.008			< 0.008									
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下				0.020									
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下				< 0.030									
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下				< 0.01									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下				3.1									
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下				< 0.005									
38	塩化物イオン	200mg/l以下	7.1	6.2	4.6	4.9	7.4	10.7							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下				22									
40	蒸発残留物	500mg/l以下	63			73									
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下				< 0.02									
42	シェオスミン	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下				< 0.002									
45	フェノール類	0.005mg/l以下				< 0.0005									
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.38	0.33	0.38	0.43	0.50	0.60							
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.3	7.7	7.8	7.5	7.7							
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	5度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
51	濁度	2度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1							