R6 水質検査結果(原水)

水源の名称:上立沢水源

採水地点: 上立沢配水池　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/8/6												
1	一般細菌	100/1ml以下	0												
2	大腸菌		＜ 1.8												
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005												
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.22												
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08												
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10												
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002												
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005												
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004												
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001												
21	塩素酸	0.6mg/l以下													
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下													
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下													
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
26	臭素酸	0.01mg/l以下													
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下													
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下													
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下													
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下													
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下													
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005												
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030												
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005												
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	2.6												
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001												
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	3.9												
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	23												
40	蒸発残留物	500mg/l以下	111												
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02												
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001												
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002												
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005												
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	＜ 0.3												
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.6												
48	味	異常でないこと													
49	臭気	異常でないこと	異常なし												
50	色度	5度以下	＜ 1												
51	濁度	2度以下	＜ 0.1												

R6 水質検査結果(原水)

水源の名称: 鳴沢水源

採水地点: 噌味配水池　　検査機関:岩手中部水道企業団

（衣川）

○水質基準項目

番号	項目	基準値	2024/8/6														
1	一般細菌	100/1ml以下	0														
2	大腸菌		＜ 1.8														
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/l以下	＜ 0.0003														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	＜ 0.00005														
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/l以下	＜ 0.002														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	＜ 0.004														
10	ｼｱﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.24														
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/l以下	＜ 0.08														
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.10														
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	＜ 0.0002														
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/l以下	＜ 0.005														
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/l以下	＜ 0.004														
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/l以下	＜ 0.002														
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/l以下	＜ 0.001														
21	塩素酸	0.6mg/l以下															
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/l以下															
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/l以下															
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下															
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下															
26	臭素酸	0.01mg/l以下															
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/l以下															
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/l以下															
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/l以下															
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/l以下															
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/l以下															
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005														
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/l以下	＜ 0.005														
34	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	＜ 0.030														
35	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	＜ 0.005														
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/l以下	2.9														
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/l以下	＜ 0.001														
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/l以下	3.8														
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/l以下	32														
40	蒸発残留物	500mg/l以下	90														
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/l以下	＜ 0.02														
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001														
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/l以下	＜ 0.000001														
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/l以下	＜ 0.002														
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/l以下	＜ 0.0005														
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3														
47	pH値	5.8 以上 8.6以下	7.7														
48	味	異常でないこと															
49	臭気	異常でないこと	異常なし														
50	色度	5度以下	＜ 1														
51	濁度	2度以下	＜ 0.1														