

奥州市議会全員協議会

日時：令和6年10月18日（金）

： ～

場所：奥州市役所7階 委員会室

1 開 会

2 挨拶

3 協 議

(1) 説明事項

江刺ひがしこども園の新園舎使用の延期について

(2) 報告事項

議会改革検討委員会における検討項目について

4 その他

5 閉 会

江刺ひがしこども園の新園舎使用の延期について

令和6年10月18日全員協議会資料 健康こども部保育こども園課

1 経過

幼保連携型認定こども園江刺ひがしこども園は、令和6年10月1日からの新園舎使用開始を目指してきたところですが、園舎使用開始前に行った総揮発性有機化合物（TVOC）の濃度測定の結果、3室（4歳児室、5歳児室、遊戯室）において「奥州市立幼稚園、保育所等におけるシックスクールマニュアル」の暫定目標値を超過したことから、園児の安全を確保するため使用開始を延期しました。

この検査は、過去に発生した小学校校舎大規模改造工事に関わる健康被害を踏まえ、園児が安全で安心な環境で生活を送ることができるよう市が独自に定めた対策マニュアルに基づき実施したものです。

建築材料などに使用される物質については、建築基準法で使用が制限されている物質があります。また、厚生労働省では、室内空気中における科学物質濃度の目安をガイドラインとして定めており、文部科学省では、このガイドラインで定める物質のうち6物質の濃度が指針値以下であることを基準と定めています。奥州市の教育保育施設については、さらに7物質を加えた13物質を指針値以下とするほか、より安全な環境であることを確認するための総揮発性有機化合物（TVOC）の濃度も基準に定めています。

2 測定結果について

(1) 採取日

9月18日（水） 「0・1歳児室」、「2歳児室」、「3歳児室」
9月19日（木） 「4歳児室」、「5歳児室」、「遊戯室」

(2) 測定結果

9月30日（月）

項目名	調査地点	保育室					遊戯室
		0・1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	
VOC	6項目	ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン					指針値以下
	13項目	アセトアルデヒド、テトラデカン、ダイアジノン、フェノブカルブ、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル					
TVOC		200	210	300	510	700	410

3 園舎使用開始までの予定

暫定目標値超過となった原因は、検出された物質から、接着剤や塗料などに含まれる揮発性化学物質の空気中への放散が考えられることから、再測定までに、日中は換気により化学物質を屋外へ排出、夜間は空気清浄機を稼働させる対応をとりました。

なお、今後、園舎使用開始までの間、全室で換気を継続してまいります。

- * 再測定 10月7日（月）実施済み
- * 測定結果 測定日から最大2週間後
- * 園舎使用開始 暫定目標値を下回る結果であれば10月28日（月）から使用を開始

4 園舎使用延期に伴う影響

再検査の実施により、旧園舎解体工事、駐車場整備工事への着手が概ね1カ月遅れ、下記の日程となる見込みです。

- * 旧園舎解体工事 令和6年12月から令和7年3月(予定)
- * 駐車場整備工事 令和7年3月下旬から同年9月(予定)