令和7年度奥州市営建設工事見積結果

（金額：税抜）

見積日時	令和7年6月26日(木) 午前9時45分
見積番号	奥第1023号
工事名	江刺愛宕小学校（校長室）空調設備設置工事
工事場所	奥州市江刺愛宕字西下川原地内
工事種別	管
工事概要	校長室へ空調設備1基を移設するもの。
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	随意契約
指名者数	1 者 （参加 1 者）
随契理由	令和元年度に設置した空調設備は、設置教室において勝手に操作できないよう職員室で集中管理を行っているほか、集中使用により一時的に契約電力量を超えそうな場合は自動で出力を下げるデマンドコントロールも行っている。 当該工事で移設する空調設備の集中管理やデマンドコントロールを行うには職員室の制御盤に接続する必要があり、施工業者以外の者が施工し、既存設備に異常が発生した場合、責任の所在が不明となることから、当該施設に空調設備を設置した業者である当該業者以外では施工できないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社髙松水道工業 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木223番地		
	契約年月日	請負額（税込）	工期
当初	R7.7.2	3,278,000	R7.7.3 ～R7.8.1
第1回変更			
変更理由			
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額（税込）	3,278,000		

予定価格	3,010,000円
最低制限価格	設定せず

	見積者名	見積額 第1回	第2回	第3回	備考
1	株式会社髙松水道工業	2,980,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注）入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。