

令和7年度奥州市営建設工事見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和8年3月5日(木) 午前9時30分			予定価格	4,150,000円			
見積番号	奥第1085号			最低制限価格	設定せず			
工事名	若柳小学校校長室他空調設備設置工事			見積者名	見積額			備考
工事場所	奥州市胆沢若柳字塚地内				第1回	第2回	第3回	
工事種別	管			1	株式会社ワールド設備機器	4,000,000		決定
工事概要	校長室、保健室及び特別支援室へ空調設備を移設するもの			2				
				3				
				4				
				5				
工事担当	教育委員会事務局教育総務課施設係			6				
契約方法	随意契約			7				
指名者数	1者(参加1者)			8				
随契理由	令和元年度に設置した空調設備は、設置教室において勝手に操作できないよう職員室で集中管理を行っているほか、集中使用により一時的に契約電力量を超えそうな場合は自動で出力を下げるデマンドコントロールも行っている。 当該工事で移設する空調設備の集中管理やデマンドコントロールを行うには職員室の制御盤に接続する必要があり、施工業者以外の者が施工し、既存設備に異常が発生した場合、責任の所在が不明となることから、当該施設に空調設備を設置した業者である当該業者以外では施工できないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。			9				
				10				
				11				
				12				
				13				
				14				
				15				
				16				
				17				
				18				
				19				
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
【契約締結の内容】								
契約の相手先	株式会社ワールド設備機器 岩手県奥州市胆沢小山字峠27番地1							
	契約年月日	請負額(税込)	工期					
当初	R8.3.11	4,400,000	R8.3.12 ~R8.3.31					
第1回変更								
変更理由								
第2回変更								
変更理由								
第3回変更								
変更理由								
変更後の請負額(税込)	4,400,000							

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。