

消防用小型動力ポンプ仕様書

第1 総則

- 1 この仕様書は、奥州市（以下「市」という。）が令和7年度に導入する消防用小型動力ポンプ（以下「ポンプ」という。）の規格及び付属品について定める。
- 2 このポンプ及び付属品は総て新規製品（令和7年製造）とし、その部品及び構造は、堅牢かつ耐久性に優れ、酷使に耐えるうるものであること。
- 3 ポンプの製作にあたっては、この仕様書によるほか、「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」（昭和61年10月15日自治省令第24号）に適合するものであること。
- 4 ポンプは、日本消防検定協会が行う受託試験に合格したものでなければならない。

第2 仕様

1 性能

- (1) ポンプ級別 B-2級
- (2) 形式 2サイクルガソリンエンジン又は4サイクルガソリンエンジン
- (3) 給油方式 分離給油方式（自動混合）又はウェットサンプ式
- (4) 冷却方式 水冷式
- (5) 始動方式 セルスターター式、リコイルスターター式
- (6) ポンプ オイルレス真空ポンプ
- (7) 乾燥重量 100kg以下
- (8) その他

ア 電子制御燃料噴射式若しくはオートチョーク式であること

イ 低騒音、軽量型であること

ウ 冷却水を還流する構造であること

2 付属（取付）品

No	品名	数量	備考
1	全自動充電器	一式	維持充電機能付
2	標準工具	一式	
3	自動中継用安全バルブ	1組	
4	投光器	一式	

第3 納入台数 4台

No.	分団・部	備考
1	第10分団第2部 下 柳	既存機体：トーハツ B-2級 V66CS 2WT72CA
2	第10分団第4部 高清水	既存機体：シバウラ B-2級 SF750XZ L618Z
3	第16分団第2部 荒田表	既存機体：シバウラ B-3級 SF651AZ
4	第25分団第2部 荒 谷	既存機体：トーハツ B-3級 VC62BS 2WT76AM

第4 所属表示

本体に記す所属消防団名等は次のとおりとし、細部については協議すること。

部 位	本体上部
字 体	丸ゴシック
文 字 色	白文字
表 示	奥州市消防団 第○分団第○部

第5 納入

1 納品場所

岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地 奥州市役所（詳細は別途指示による）

2 納入期限 令和7年10月31日（金）

第6 その他

- 1 入札金額には、納入及び既存のポンプ積載車に積載するためのレール等調整費用等を含む。
- 2 入札に参加する場合は、令和7年5月2日（金）正午までに、納入しようとする物品の仕様がわかる資料（カタログ等）を仕様担当へ提出し、本仕様に適合するか必ず確認を受けること。
なお、令和7年5月2日（金）正午までに確認を受けない場合は入札に参加できないこととする。
また、前述資料を提出時に、代理店証明書（写）又は販売特約店契約に準ずる資料も併せて提出すること。
- 3 本仕様、納入等について疑義が生じた場合については、前日までに担当へ確認すること。