

災害対策用冷房機器 仕様書

1 総則

本仕様書は、奥州市内で災害が発生した際、避難所で使用する冷房機器を調達するため、その仕様を定めるものである。

2 品名及び数量

- (1) 気化式冷風機 43 台
- (2) スポットエアコン 29 台

3 規格等

(1) 気化式冷風機

電源	単相 100V
消費電力	360W 以下
運転音	62dB 以下
冷房能力※1	7.5kW 以上
寸法（高さ×幅×奥行）	H1570×W680×D660mm 以下
重量	74 kg 以下
風向	左右・上下 オートスイング
風量※2	最大 130 m ³ /min 以上で風量調節可能であること
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・複数時間選択できるオフタイマーがあること ・冷却エレメント乾燥の自動停止モードがあること
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・安全のため、吹出口に指が入らない構造であること ・水を入れるタンクは着脱可能であること ・設置工事不要であること ・キャスター付きで移動可能であること
参考品名及び型式	気化式冷風機 RKF506 α（静岡製機（株）製）
備考	同等品可とする

※1 上記仕様は、入口空気条件が 30℃/相対湿度 50%のときのもの

※2 JIS C9601 扇風機の風量算出方法による風量測定による

(2) スポットエアコン

電源	単相 100V
消費電力	0.85kW（50Hz）以下
冷房能力	2.1kW（50Hz）以上
寸法（幅×奥行×高さ）	W400×D400×H840mm 以下
重量	35 kg 以下
冷風側風量	5.1 m ³ /min（50Hz）以上
機能	<ul style="list-style-type: none"> ・自動首振り装置内臓であること
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ノンフロン冷媒であること ・設置工事不要であること ・キャスター付きで移動可能であること
参考品名及び型式	スポットエアコン SS-25DLN-1 （（株）スイデン製）
備考	同等品可とする

※消費電力、冷房能力等は JRA4040:2018 の評価に基づく性能表示により判断

4 保証期間

納入が完了した日から1年以内は、製造メーカーまたは納入業者の責任に帰する故障、不具合が生じたときは速やかに交換・修理に応じ、その費用も受注者が負うものとする。

保証書は納入時に提出すること。

5 納入場所

別紙のとおり

6 納入期限

令和8年8月24日（月）

7 納品について

(1) 物品の設置場所等については、発注者の指示に従うこと。

(2) 物品は納入場所まで搬入後、開封し、担当者の指示に従い、所定の場所に納品すること。
また、不要になった梱包材等は受注者が回収・破棄すること。

8 検査要件

(1) 納品が完了した時点で検査確認を受けること。

(2) 検査項目は数量、外観、運転・停止動作、異音・振動有無及び風量調節・オートスイング可否とし、数量以外の検査項目については奥州市市民環境部危機管理課が任意に抽出する納入品での検査とする。

(3) 検査結果が不合格の場合には、指示に従い、可及的速やかに当該物品を完全な代替品と交換すること。

9 安全管理

(1) 物品納入・設置に際しては、建物・設備等に損害を与えないよう必要に応じて搬入通路等に養生を行い、搬送後は清掃等を行うこと。

(2) 設置場所の施設・設備等に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示により、交換・修繕等を行うこと。

10 その他

本仕様書に定めのない事項については、発注者に確認し、その指示を受けるものとする。

別紙 納入先一覧

	住 所	気化式 冷風機	スポット エアコン
水沢地区センター	水沢聖天 85-2	1	1
水沢南地区センター	水沢大鐘町 2-12	1	1
常盤地区センター	水沢台町 2-12	1	1
佐倉河地区センター	水沢佐倉河字西沖ノ目 4-1	1	1
真城地区センター	水沢真城字柿ノ木下 99	1	1
姉体地区センター	水沢姉体町字宿 8-3	1	1
姉体小学校	水沢姉体町字京原 70	2	—
奥州市総合体育館	水沢羽田町字うぐいす平 72	1	1
黒石地区センター	水沢黒石町字鶴城 9-2	1	1
江刺総合支所	江刺大通り 1-8	2	—
江刺愛宕地区センター	江刺愛宕字宿 98-1	1	1
田原地区センター	江刺田原字深沢 166-1	1	1
藤里地区センター	江刺藤里字上長沢 27	1	1
伊手地区センター	江刺伊手字西風 102	1	1
米里地区センター	江刺米里字八幡 72-1	1	1
玉里地区センター	江刺玉里字青篠 199-3	1	1
江刺農業者トレーニングセンター	江刺玉里字大松沢 85	2	—
梁川地区センター	江刺梁川字日ノ神 90	1	1
広瀬地区センター	江刺広瀬字柿ノ木 443-4	1	1
稲瀬地区センター	江刺稲瀬字谷地 16-1	1	1
稲瀬小学校	江刺稲瀬字下台 12	2	—
前沢地区センター	前沢字七日町裏 131-1	1	1
古城地区センター	前沢古城字東見寺下 290	1	1
白山地区センター	前沢白山字古宿 37-3	1	1
生母地区センター	前沢生母字羽場 69-1	1	1
前沢総合支所	前沢字七日町裏 71	2	—
小山地区センター	胆沢小山字道場 40-1	1	1
南都田地区センター	胆沢南都田字塚田 126-8	1	1
若柳地区センター	胆沢若柳字相馬檀 144	1	1
胆沢愛宕地区センター	胆沢若柳字愛宕 155	1	1
胆沢総合支所	胆沢南都田字加賀谷地 270	2	—
衣川地区センター	衣川古戸 15-10	1	1
衣川総合支所	衣川古戸 64-4	2	—
北股地区センター	衣川小田 212	1	1
南股地区センター	衣川沼野 38-9	1	1
衣里地区センター	衣川富田 44-1	1	1
	計	43	29