

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額: 税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 平成30年8月8日(水) 午前10時40分 |
| 入札番号 | 奥経第1027号 |
| 工事名 | 創設事業【衣川】新古戸配水池機械電気計装設備整備工事 |
| 工事場所 | 奥州市前沢字石田地内 |
| 工事種別 | 電気設備 |
| 工事概要 | 緊急遮断弁 φ150 1台、給水装置 φ40 1台 次亜注入ポンプ 2台、非常用発電装置 1台 動力盤 1面、計装テレメータ盤 1面、緊急遮断弁制御盤 1面 テレメータ装置、遠方監視記録装置機能増設 1式 電気棟電灯コンセント 1式、緊急遮断弁ピット内配管 50A、80A、100A、150A、200A 1式、緊急遮断弁ピット内バイパス排水管 50A 1式 |
| 工事担当課 | 水道部工務課施設係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(最低制限価格) |
| 指名者数 | 7者(うち参加者4者) |
| 指名理由 | 平成29年8月4日開催奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設電気設備) |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 契約の相手先 | 昱機電株式会社向洋電機事業所 | | |
| | 岩手県盛岡市中央通三丁目7番1号 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | H30.8.10 | 124,200,000 | H30.8.11 ~H31.3.28 |
| 第1回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------|--------------|-----|-----|----|
| 予定価格 | | 131,220,000円 | | | |
| 最低制限価格 | | 91,854,000円 | | | |
| 入札者名 | | 入札額 | | | 備考 |
| | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 | 荏原実業(株)北東北営業所 | 129,900,000 | | | |
| 2 | 美和電気工業(株)北東北支店 | 153,700,000 | | | |
| 3 | (株)ウォーターエージェンシー東北営業所 | | | | 辞退 |
| 4 | 水道機工(株)北東北営業所 | | | | 辞退 |
| 5 | 理水化学(株)盛岡営業所 | 127,000,000 | | | |
| 6 | 日重建設(株)東北支社 | | | | 辞退 |
| 7 | 昱機電(株)向洋電機事業所 | 115,000,000 | | | 落札 |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。